

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский, д. 3

Номер прибора: 1901933

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	16,82	16,99	-0,17	0,000	0,000	0,000	0,632	0,704	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,84	16,98	-0,14	0,000	0,000	0,000	0,632	0,704	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,84	16,97	-0,13	0,000	0,000	0,000	0,642	0,704	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,86	16,98	-0,12	0,000	0,000	0,000	0,642	0,704	0,000
09.11.2025 23	24,00	21,77	21,04	0,73	30,367	30,329	0,038	1,183	1,142	0,169
10.11.2025 23	24,00	50,08	45,11	4,97	197,470	197,494	-0,024	5,007	4,344	0,988
11.11.2025 23	24,00	42,38	40,25	2,13	155,182	155,100	0,082	4,334	3,855	0,723
12.11.2025 23	24,00	46,22	42,59	3,63	219,372	219,366	0,006	5,160	4,436	0,796
13.11.2025 23	24,00	41,69	41,05	0,64	145,300	145,174	0,126	4,191	3,783	0,653
14.11.2025 23	24,00	48,99	43,85	5,14	178,797	178,771	0,026	4,589	4,171	0,920
15.11.2025 23	24,00	52,07	45,78	6,29	179,005	179,005	0,000	4,589	4,171	1,124
16.11.2025 23	24,00	45,06	40,62	4,44	179,400	179,400	-0,000	4,609	4,191	0,794
17.11.2025 23	24,00	44,26	39,36	4,90	178,377	178,375	0,002	4,609	4,201	0,867
18.11.2025 23	24,00	46,34	40,97	5,37	168,789	168,777	0,011	4,609	4,242	0,903
Среднее	24,00	36,16	33,47	2,69	116,576	116,556	0,019	3,245	2,954	0,567
Итого	336,00				1632,059	1631,791	0,268			7,936

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	135360,368	135349,001	909,626
18.11.2025	136992,427	136980,792	917,562

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru