

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Октябрьский, д. 3

Номер прибора: 1901933

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	46,82	41,23	5,59	168,555	168,555	0,000	4,701	4,334	0,941
20.11.2025 23	24,00	45,28	40,41	4,87	168,734	168,734	0,000	4,640	4,273	0,817
21.11.2025 23	24,00	42,18	37,46	4,72	168,742	168,732	0,010	4,619	4,242	0,792
22.11.2025 23	24,00	49,93	43,59	6,34	168,319	168,319	0,000	4,619	4,252	1,064
23.11.2025 23	24,00	41,82	37,72	4,10	168,808	168,808	-0,000	4,609	4,242	0,689
24.11.2025 23	24,00	43,76	38,75	5,01	168,833	168,833	0,000	4,599	4,232	0,845
25.11.2025 23	24,00	42,25	37,99	4,26	148,066	148,055	0,012	4,303	3,987	0,688
26.11.2025 23	23,95	48,54	42,47	6,07	149,763	149,694	0,069	4,415	4,069	0,901
27.11.2025 23	24,00	46,07	40,63	5,44	169,886	169,886	-0,000	4,538	4,160	0,921
28.11.2025 23	24,00	48,33	41,92	6,41	163,660	163,766	-0,107	4,477	4,120	1,033
29.11.2025 23	24,00	47,84	41,75	6,09	169,757	169,757	-0,000	4,558	4,181	1,030
30.11.2025 23	24,00	48,11	42,10	6,01	173,637	173,637	0,000	4,579	4,181	1,036
01.12.2025 23	24,00	51,02	44,11	6,91	169,492	169,492	0,000	4,548	4,171	1,167
02.12.2025 23	24,00	45,09	39,91	5,18	169,594	169,590	0,004	4,558	4,181	0,877
03.12.2025 23	24,00	50,21	43,54	6,67	166,051	166,004	0,046	4,385	4,028	1,111
04.12.2025 23	24,00	50,03	43,28	6,75	161,186	161,068	0,118	4,466	4,120	1,101
05.12.2025 23	24,00	50,77	44,20	6,57	152,069	152,129	-0,060	4,242	3,926	1,178
06.12.2025 23	24,00	49,07	42,57	6,50	144,025	144,010	0,015	4,395	4,099	1,023
07.12.2025 23	24,00	48,03	41,82	6,21	170,626	170,626	0,000	4,548	4,171	1,057
08.12.2025 23	24,00	51,39	44,38	7,01	169,393	169,375	0,018	4,517	4,140	1,186
09.12.2025 23	24,00	48,55	42,22	6,33	164,396	164,472	-0,077	4,456	4,099	1,054
10.12.2025 23	24,00	51,19	44,12	7,07	164,246	164,273	-0,026	4,497	4,140	1,171
11.12.2025 23	24,00	52,02	45,34	6,68	189,473	189,455	0,017	4,782	4,293	1,253
12.12.2025 23	24,00	52,95	46,52	6,43	208,135	208,147	-0,012	5,058	4,477	1,339
13.12.2025 23	24,00	52,14	46,03	6,11	198,354	198,393	-0,040	4,833	4,273	1,290
14.12.2025 23	24,00	54,59	47,45	7,14	211,632	211,632	-0,000	4,997	4,395	1,512
15.12.2025 23	24,00	52,99	46,26	6,73	211,529	211,529	-0,000	5,007	4,405	1,425
16.12.2025 23	24,00	51,80	45,24	6,56	211,648	211,648	0,000	5,007	4,405	1,389
17.12.2025 23	24,00	49,63	43,64	5,99	210,933	210,933	0,000	4,997	4,405	1,263
18.12.2025 23	24,00	52,34	45,63	6,71	211,712	211,712	-0,000	5,007	4,415	1,420
Среднее	24,00	48,82	42,74	6,08	175,708	175,709	0,000	4,632	4,214	1,086
Итого	719,95				5271,254	5271,266	-0,012			32,574

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	136992,427	136980,792	917,562
18.12.2025	142263,682	142252,058	950,136

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru