

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, пер. Школьный, д. 9А

Номер прибора: 1800552

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	46,49	39,64	6,85	112,216	111,792	0,424	0,079	0,167	0,764	0,766
22.11.2025 23	24,00	44,26	38,35	5,91	119,353	119,203	0,150	0,152	0,166	0,701	0,702
23.11.2025 23	24,00	37,16	33,72	3,44	65,711	65,440	0,271	0,300	0,163	0,417	0,417
24.11.2025 23	24,00	27,77	25,05	2,72	45,807	45,128	0,678	0,449	0,157	0,315	0,307
25.11.2025 23	24,00	42,16	36,18	5,98	114,187	113,355	0,833	0,190	0,165	0,682	0,680
26.11.2025 23	24,00	31,11	30,39	0,72	40,074	39,806	0,269	0,371	0,160	0,278	0,277
27.11.2025 23	24,00	30,04	27,93	2,11	67,417	67,242	0,176	0,452	0,158	0,341	0,334
28.11.2025 23	24,00	42,63	35,80	6,83	99,708	98,939	0,769	0,214	0,165	0,741	0,733
29.11.2025 23	24,00	42,08	35,78	6,30	130,146	129,478	0,668	0,178	0,165	0,824	0,821
30.11.2025 23	24,00	36,71	32,05	4,66	94,622	93,949	0,673	0,290	0,162	0,516	0,509
01.12.2025 23	24,00	18,88	18,74	0,14	0,100	0,100	0,000	0,600	0,152	0,000	0,000
02.12.2025 23	24,00	25,69	23,20	2,49	35,242	33,863	1,380	0,487	0,154	0,295	0,273
03.12.2025 23	24,00	47,37	38,61	8,76	115,738	113,936	1,801	0,108	0,164	1,007	0,995
04.12.2025 23	23,88	47,92	38,73	9,19	108,589	107,306	1,283	0,097	0,164	0,991	0,983
05.12.2025 23	24,00	48,25	38,02	10,23	111,733	109,156	2,577	0,039	0,165	1,136	1,117
06.12.2025 23	23,93	45,19	36,54	8,65	116,729	114,033	2,696	0,101	0,165	0,992	0,973
07.12.2025 23	24,00	48,13	38,30	9,83	111,044	108,274	2,771	0,003	0,167	1,086	1,064
08.12.2025 23	24,00	48,45	38,21	10,24	110,534	107,573	2,961	0,003	0,167	1,127	1,103
09.12.2025 23	24,00	48,38	38,32	10,06	107,967	105,208	2,759	0,002	0,166	1,080	1,058
10.12.2025 23	24,00	48,46	38,26	10,20	107,765	105,691	2,074	0,004	0,167	1,094	1,078
11.12.2025 23	24,00	49,15	38,22	10,93	108,616	107,344	1,272	0,018	0,166	1,185	1,176
12.12.2025 23	24,00	53,99	41,12	12,87	106,006	104,774	1,232	0,005	0,169	1,360	1,351
13.12.2025 23	23,73	40,11	41,70	-1,59	118,535	116,860	1,676	0,070	0,169	-0,237	-0,262
14.12.2025 23	24,00	49,41	46,80	2,61	116,143	113,909	2,234	0,009	0,174	0,301	0,302
15.12.2025 23	24,00	49,53	45,95	3,58	118,473	116,537	1,936	0,009	0,174	0,403	0,402
16.12.2025 23	24,00	46,32	45,73	0,59	120,035	117,865	2,171	0,009	0,172	0,067	0,070
17.12.2025 23	24,00	42,76	44,63	-1,87	115,063	112,966	2,097	0,008	0,171	-0,221	-0,212
18.12.2025 23	24,00	41,06	46,92	-5,86	115,696	113,666	2,030	0,011	0,174	-0,685	-0,665
19.12.2025 23	24,00	43,79	46,44	-2,65	115,782	114,180	1,602	0,010	0,174	-0,319	-0,299
20.12.2025 23	24,00	40,04	47,28	-7,24	114,573	112,624	1,949	0,011	0,175	-0,834	-0,817
Среднее	23,98	42,11	37,55	4,56	98,787	97,340	1,447	0,143	0,166	0,514	0,508
Итого	719,55				2963,605	2920,197	43,408			15,406	15,235

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	118461,345	117795,189	1369,283
20.12.2025	121424,950	120715,386	1384,688

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru