

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Мира, д. 69

Номер прибора: 1800604

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	51,80	41,27	10,53	126,668	132,257	-5,589	0,396	0,360	1,337	1,397
22.03.2026 23	24,00	51,71	41,35	10,36	129,631	135,411	-5,780	0,401	0,370	1,341	1,403
23.03.2026 23	24,00	50,87	40,90	9,97	131,067	136,742	-5,675	0,403	0,369	1,305	1,363
24.03.2026 23	24,00	51,47	41,23	10,24	132,313	137,986	-5,673	0,412	0,374	1,352	1,413
25.03.2026 23	24,00	50,41	40,64	9,77	131,095	136,770	-5,676	0,410	0,368	1,279	1,335
26.03.2026 23	24,00	51,58	41,26	10,32	128,851	134,734	-5,883	0,414	0,368	1,327	1,389
27.03.2026 23	24,00	45,10	37,25	7,85	126,833	132,522	-5,689	0,413	0,361	0,995	1,040
28.03.2026 23	24,00	51,20	40,71	10,49	124,533	130,138	-5,606	0,412	0,355	1,300	1,360
29.03.2026 23	24,00	50,68	40,47	10,21	121,890	127,499	-5,610	0,409	0,351	1,244	1,302
30.03.2026 23	24,00	51,02	40,62	10,40	122,863	128,669	-5,807	0,412	0,358	1,275	1,336
31.03.2026 23	24,00	49,79	40,09	9,70	124,808	131,201	-6,392	0,407	0,357	1,207	1,270
01.04.2026 23	24,00	49,91	40,18	9,73	124,707	131,200	-6,493	0,417	0,360	1,208	1,271
02.04.2026 23	24,00	48,40	39,29	9,11	122,125	128,523	-6,398	0,421	0,362	1,110	1,168
03.04.2026 23	24,00	43,25	34,82	8,43	100,344	104,698	-4,354	0,349	0,311	0,862	0,898
04.04.2026 23	24,00	51,12	40,71	10,41	120,881	126,990	-6,109	0,413	0,354	1,256	1,319
05.04.2026 23	24,00	49,63	40,00	9,63	124,521	130,423	-5,902	0,413	0,360	1,194	1,252
06.04.2026 23	24,00	48,17	38,98	9,19	124,213	130,014	-5,801	0,411	0,359	1,140	1,194
07.04.2026 23	24,00	53,23	41,46	11,77	119,768	125,085	-5,317	0,395	0,348	1,406	1,470
08.04.2026 23	24,00	56,00	43,25	12,75	121,984	127,803	-5,819	0,395	0,345	1,554	1,629
09.04.2026 23	24,00	55,83	43,22	12,61	121,205	127,026	-5,820	0,390	0,338	1,527	1,602
10.04.2026 23	24,00	48,41	38,78	9,63	123,466	129,567	-6,101	0,386	0,335	1,189	1,248
11.04.2026 23	24,00	55,11	42,81	12,30	121,543	127,361	-5,818	0,383	0,330	1,494	1,567
12.04.2026 23	24,00	51,39	40,61	10,78	120,272	126,686	-6,414	0,383	0,328	1,294	1,363
13.04.2026 23	24,00	53,01	41,36	11,65	117,714	123,840	-6,126	0,375	0,321	1,371	1,444
14.04.2026 23	24,00	55,19	42,55	12,64	115,919	122,055	-6,136	0,370	0,314	1,463	1,542
15.04.2026 23	24,00	54,58	42,24	12,34	118,415	124,442	-6,027	0,373	0,312	1,458	1,533
16.04.2026 23	24,00	39,50	35,45	4,05	56,319	58,943	-2,623	0,343	0,284	0,596	0,622
17.04.2026 23	24,00	26,29	23,25	3,04	0,199	0,100	0,100	0,600	0,550	0,001	0,000
18.04.2026 23	24,00	22,31	22,00	0,31	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,86	39,20	9,66	112,212	117,541	-5,329	0,411	0,360	1,175	1,232
Итого	696,00				3254,148	3408,685	-154,537			34,082	35,730

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	152105,615	157108,969	1628,969
20.04.2026	155359,763	160517,654	1663,051

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru