

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Садовая, д. 10

Номер прибора: 1319072

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	8,75	15,92	15,79	0,13	0,000	0,000	0,000	1,886	2,060	6,773
06.11.2025 23	24,00	15,03	14,89	0,14	0,000	0,000	0,000	1,213	1,652	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,86	14,70	0,16	0,000	0,000	0,000	2,203	2,458	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,10	14,96	0,14	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000
09.11.2025 23	24,00	19,16	18,40	0,76	23,461	23,318	0,142	5,996	5,496	0,106
10.11.2025 23	24,00	51,62	43,64	7,98	185,817	182,724	3,093	5,996	5,496	1,497
11.11.2025 23	24,00	43,49	36,51	6,98	125,851	123,665	2,186	5,996	5,496	1,117
12.11.2025 23	24,00	47,44	40,54	6,90	150,030	146,620	3,409	5,996	5,496	1,030
13.11.2025 23	24,00	43,25	35,18	8,07	98,715	96,472	2,243	5,996	5,496	0,817
14.11.2025 23	24,00	49,38	40,04	9,34	120,384	117,201	3,183	5,996	5,496	1,120
15.11.2025 23	24,00	52,02	41,23	10,79	120,620	117,737	2,884	5,996	5,496	1,296
16.11.2025 23	24,00	44,35	38,17	6,18	120,934	117,674	3,260	5,996	5,496	0,745
17.11.2025 23	24,00	41,88	36,96	4,92	120,272	116,934	3,338	5,996	5,496	0,586
18.11.2025 23	24,00	45,01	38,31	6,70	113,778	110,527	3,251	4,762	6,037	0,758
Среднее	22,91	35,61	30,67	4,94	84,276	82,348	1,928	5,002	4,798	1,132
Итого	320,75				1179,861	1152,871	26,990			15,846

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	-	-
18.11.2025	0,000	313,812

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru