

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, ул. Юности, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101910

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	47,16	37,09	10,07	98,867	99,239	-0,373	0,408	0,471	0,992	1,000
22.11.2025 23	24,00	45,14	32,58	12,56	55,418	55,769	-0,351	0,359	0,477	0,694	0,701
23.11.2025 23	24,00	43,97	28,06	15,91	31,602	31,729	-0,127	0,352	0,475	0,501	0,505
24.11.2025 23	24,00	46,72	28,38	18,34	31,332	31,429	-0,097	0,342	0,465	0,573	0,576
25.11.2025 23	24,00	42,18	34,49	7,69	100,457	100,872	-0,414	0,404	0,399	0,771	0,775
26.11.2025 23	24,00	45,87	38,37	7,50	107,099	107,813	-0,714	0,405	0,379	0,802	0,808
27.11.2025 23	24,00	43,67	37,26	6,40	155,636	156,661	-1,025	0,453	0,425	0,995	1,003
28.11.2025 23	24,00	46,63	38,83	7,80	120,056	120,839	-0,783	0,462	0,436	0,935	0,943
29.11.2025 23	24,00	43,73	37,12	6,62	152,569	153,583	-1,015	0,469	0,443	1,008	1,016
30.11.2025 23	24,00	42,68	36,29	6,39	151,189	152,203	-1,014	0,476	0,450	0,964	0,972
01.12.2025 23	24,00	47,25	39,53	7,72	149,923	150,891	-0,968	0,474	0,449	1,155	1,164
02.12.2025 23	24,00	47,18	39,42	7,76	149,100	150,056	-0,956	0,479	0,454	1,156	1,165
03.12.2025 23	24,00	47,74	39,62	8,11	148,274	149,220	-0,946	0,481	0,457	1,201	1,211
04.12.2025 23	24,00	49,33	40,55	8,78	146,421	147,323	-0,902	0,489	0,465	1,284	1,294
05.12.2025 23	24,00	49,32	40,44	8,88	146,419	147,327	-0,907	0,466	0,443	1,297	1,308
06.12.2025 23	24,00	44,84	37,37	7,47	145,204	146,136	-0,932	0,468	0,445	1,082	1,091
07.12.2025 23	24,00	49,23	40,12	9,11	144,502	145,422	-0,920	0,457	0,435	1,314	1,324
08.12.2025 23	24,00	49,25	40,15	9,10	143,981	144,893	-0,912	0,454	0,432	1,309	1,319
09.12.2025 23	24,00	49,28	40,30	8,98	142,990	143,899	-0,909	0,447	0,425	1,281	1,292
10.12.2025 23	24,00	49,21	40,28	8,93	142,198	143,119	-0,921	0,448	0,427	1,267	1,278
11.12.2025 23	24,00	50,20	40,66	9,54	141,449	142,381	-0,931	0,450	0,429	1,347	1,358
12.12.2025 23	24,00	53,10	42,48	10,62	140,603	141,509	-0,906	0,454	0,434	1,490	1,503
13.12.2025 23	24,00	50,61	40,60	10,02	138,673	139,584	-0,912	0,476	0,456	1,387	1,398
14.12.2025 23	24,00	58,70	45,24	13,46	139,111	139,978	-0,867	0,473	0,454	1,870	1,884
15.12.2025 23	24,00	58,79	45,24	13,55	138,131	138,987	-0,856	0,464	0,444	1,869	1,883
16.12.2025 23	24,00	57,80	44,51	13,29	136,942	137,803	-0,862	0,466	0,448	1,816	1,831
17.12.2025 23	24,00	56,92	43,96	12,96	136,526	137,398	-0,873	0,477	0,458	1,766	1,781
18.12.2025 23	24,00	56,98	44,13	12,85	135,744	136,622	-0,878	0,471	0,452	1,741	1,756
19.12.2025 23	24,00	56,94	44,32	12,63	135,060	135,913	-0,853	0,460	0,442	1,702	1,716
20.12.2025 23	24,00	57,12	44,35	12,77	134,264	135,086	-0,822	0,454	0,436	1,711	1,724
Среднее	24,00	49,58	39,39	10,19	127,991	128,789	-0,798	0,448	0,444	1,243	1,253
Итого	720,00				3839,738	3863,684	-23,946			37,281	37,579

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	34863,860	35007,800	389,931
20.12.2025	38703,598	38871,484	427,212

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru