

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, пер. Зеленый, д. 5

Номер прибора: 1601814

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	46,30	39,64	6,66	236,069	235,405	0,664	0,520	0,446	1,572	1,565
22.11.2025 23	24,00	44,04	39,03	5,01	194,202	193,691	0,512	0,474	0,415	1,346	1,342
23.11.2025 23	24,00	36,83	34,51	2,32	169,988	169,561	0,427	0,483	0,432	0,945	0,941
24.11.2025 23	24,00	40,15	37,10	3,05	155,512	155,159	0,354	0,479	0,434	1,150	1,147
25.11.2025 23	24,00	41,85	37,88	3,97	180,065	179,650	0,415	0,485	0,430	1,272	1,270
26.11.2025 23	24,00	41,68	36,28	5,40	241,450	240,791	0,658	0,515	0,438	1,302	1,298
27.11.2025 23	24,00	42,62	38,50	4,12	184,230	183,760	0,470	0,481	0,424	1,315	1,310
28.11.2025 23	24,00	43,06	38,59	4,47	186,279	185,817	0,462	0,483	0,426	1,373	1,369
29.11.2025 23	24,00	42,51	38,20	4,31	182,672	182,237	0,434	0,480	0,425	1,350	1,347
30.11.2025 23	24,00	43,15	38,49	4,66	188,304	187,861	0,443	0,479	0,421	1,395	1,392
01.12.2025 23	24,00	47,16	40,00	7,16	239,135	238,575	0,560	0,507	0,432	1,711	1,708
02.12.2025 23	24,00	48,45	41,01	7,44	238,490	237,927	0,563	0,514	0,439	1,776	1,773
03.12.2025 23	24,00	48,59	41,16	7,43	242,609	242,065	0,544	0,525	0,447	1,802	1,799
04.12.2025 23	24,00	48,56	41,06	7,50	242,879	242,345	0,533	0,522	0,443	1,822	1,818
05.12.2025 23	24,00	48,21	40,50	7,71	236,820	236,301	0,519	0,522	0,447	1,825	1,822
06.12.2025 23	24,00	48,27	40,33	7,94	234,586	234,063	0,523	0,519	0,447	1,861	1,858
07.12.2025 23	24,00	48,11	40,11	8,00	234,835	234,318	0,517	0,520	0,447	1,879	1,875
08.12.2025 23	24,00	46,48	38,90	7,58	229,917	229,434	0,484	0,514	0,444	1,744	1,739
09.12.2025 23	24,00	48,40	40,43	7,97	233,056	232,589	0,467	0,514	0,442	1,858	1,856
10.12.2025 23	24,00	48,73	40,80	7,93	233,152	232,696	0,455	0,515	0,443	1,850	1,848
11.12.2025 23	24,00	48,59	40,54	8,05	232,261	231,834	0,427	0,514	0,443	1,869	1,866
12.12.2025 23	24,00	51,85	42,72	9,13	231,342	230,943	0,399	0,511	0,441	2,110	2,109
13.12.2025 23	24,00	53,31	43,73	9,58	231,395	231,025	0,370	0,512	0,442	2,217	2,216
14.12.2025 23	24,00	55,47	44,91	10,56	230,323	229,957	0,365	0,511	0,442	2,432	2,431
15.12.2025 23	24,00	55,55	44,97	10,58	230,141	229,743	0,398	0,506	0,437	2,434	2,433
16.12.2025 23	24,00	55,15	44,60	10,55	230,181	229,749	0,432	0,496	0,427	2,427	2,424
17.12.2025 23	24,00	52,72	42,90	9,82	228,106	227,670	0,436	0,507	0,439	2,241	2,238
18.12.2025 23	24,00	55,74	45,20	10,54	229,049	228,646	0,402	0,506	0,438	2,413	2,412
19.12.2025 23	24,00	53,11	43,32	9,79	219,644	219,253	0,391	0,467	0,404	2,152	2,149
20.12.2025 23	24,00	55,67	45,30	10,37	228,854	228,409	0,445	0,508	0,440	2,371	2,366
Среднее	24,00	48,01	40,69	7,32	219,185	218,716	0,469	0,503	0,436	1,794	1,791
Итого	720,00				6575,544	6561,475	14,069			53,815	53,719

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	99623,336	99231,031	966,773
20.12.2025	106198,880	105792,506	1020,589

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru