

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, пер. Зеленый, д. 5

Номер прибора: 1601814

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	42,52	36,29	6,23	224,255	222,772	1,484	0,490	0,437	1,396	1,388
22.03.2026 23	24,00	38,33	33,31	5,02	224,519	223,055	1,464	0,491	0,437	1,126	1,120
23.03.2026 23	24,00	40,19	34,58	5,61	223,752	222,294	1,458	0,491	0,438	1,253	1,245
24.03.2026 23	24,00	39,67	34,19	5,48	223,222	221,703	1,520	0,490	0,437	1,223	1,215
25.03.2026 23	24,00	40,01	34,38	5,63	222,695	221,232	1,463	0,479	0,427	1,251	1,243
26.03.2026 23	24,00	46,45	38,95	7,50	221,481	219,955	1,527	0,473	0,421	1,659	1,647
27.03.2026 23	24,00	46,84	39,30	7,54	220,715	219,163	1,553	0,473	0,423	1,662	1,652
28.03.2026 23	24,00	40,05	34,46	5,59	220,643	219,110	1,532	0,472	0,421	1,232	1,225
29.03.2026 23	24,00	40,23	34,67	5,56	221,141	219,603	1,538	0,419	0,367	1,227	1,219
30.03.2026 23	24,00	46,64	39,27	7,37	222,043	220,506	1,537	0,355	0,302	1,637	1,627
31.03.2026 23	24,00	40,36	34,80	5,56	198,054	196,715	1,339	0,368	0,326	1,223	1,216
01.04.2026 23	24,00	39,28	34,16	5,12	229,414	227,559	1,855	0,493	0,437	1,173	1,163
02.04.2026 23	24,00	39,23	34,08	5,15	228,774	226,839	1,936	0,493	0,437	1,177	1,168
03.04.2026 23	24,00	38,65	34,02	4,63	228,203	225,953	2,251	0,489	0,434	1,055	1,046
04.04.2026 23	24,00	37,43	32,53	4,90	227,832	225,366	2,466	0,490	0,434	1,116	1,104
05.04.2026 23	24,00	45,72	38,63	7,09	226,451	223,788	2,663	0,485	0,431	1,602	1,584
06.04.2026 23	24,00	40,27	34,80	5,47	202,883	200,388	2,495	0,469	0,426	1,210	1,196
07.04.2026 23	24,00	32,19	30,99	1,20	114,548	111,951	2,596	0,286	0,434	0,757	0,737
08.04.2026 23	24,00	27,64	25,16	2,48	111,891	112,301	-0,410	0,283	0,480	0,888	0,897
09.04.2026 23	24,00	47,89	40,58	7,31	249,163	247,658	1,505	0,474	0,404	1,822	1,810
10.04.2026 23	24,00	45,76	38,83	6,93	242,042	240,545	1,496	0,474	0,410	1,677	1,667
11.04.2026 23	24,00	45,55	38,84	6,71	246,039	244,365	1,674	0,476	0,410	1,651	1,640
12.04.2026 23	24,00	38,39	33,77	4,62	245,533	243,956	1,577	0,472	0,405	1,136	1,130
13.04.2026 23	24,00	33,64	29,83	3,81	242,377	241,111	1,266	0,465	0,399	0,922	0,916
14.04.2026 23	24,00	38,59	33,76	4,83	256,512	254,955	1,557	0,490	0,416	1,215	1,206
15.04.2026 23	24,00	39,27	34,60	4,67	267,314	265,383	1,930	0,522	0,441	1,251	1,239
16.04.2026 23	24,00	37,34	33,12	4,22	267,010	265,060	1,950	0,520	0,439	1,128	1,121
17.04.2026 23	24,00	29,60	30,56	-0,96	91,680	90,926	0,754	0,318	0,296	0,508	0,504
18.04.2026 23	24,00	17,09	17,18	-0,09	0,019	0,000	0,019	0,103	0,111	-0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	15,79	14,24	1,55	0,000	0,000	0,000	0,043	0,051	0,000	0,000
Среднее	24,00	38,35	33,46	4,89	203,340	201,807	1,533	0,428	0,391	1,173	1,164
Итого	720,00				6100,206	6054,211	45,995			35,177	34,926

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	126071,728	125544,968	1229,378
20.04.2026	132171,934	131599,179	1264,555

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru