

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99528

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	42,71	38,58	4,13	230,407	230,372	0,035	6,000	3,644	0,952
20.11.2025 23	24,00	39,85	36,35	3,50	243,544	243,442	0,102	6,000	3,415	0,857
21.11.2025 23	24,00	42,64	37,63	5,01	204,642	204,441	0,201	6,000	3,726	1,025
22.11.2025 23	24,00	43,84	38,99	4,86	187,140	186,947	0,193	6,000	3,692	0,908
23.11.2025 23	24,00	44,88	39,69	5,19	208,551	207,991	0,560	6,000	3,650	1,080
24.11.2025 23	24,00	41,91	37,89	4,02	234,426	233,078	1,348	6,000	3,627	0,947
25.11.2025 23	24,00	43,98	38,97	5,00	239,890	224,218	15,672	6,000	3,758	1,194
26.11.2025 23	24,00	46,04	41,02	5,02	54,342	49,990	4,352	6,000	3,731	0,269
27.11.2025 23	24,00	46,67	40,72	5,95	146,594	146,717	-0,123	6,000	3,669	0,869
28.11.2025 23	24,00	44,46	39,72	4,74	257,678	258,110	-0,432	6,000	3,787	1,218
29.11.2025 23	24,00	48,58	42,68	5,90	238,694	239,142	-0,448	6,000	3,807	1,400
30.11.2025 23	24,00	42,70	38,08	4,61	169,199	169,367	-0,168	6,000	3,494	0,781
01.12.2025 23	24,00	47,38	41,89	5,49	233,890	234,189	-0,299	6,000	3,514	1,280
02.12.2025 23	24,00	45,72	40,68	5,04	250,702	251,047	-0,345	6,000	4,073	1,259
03.12.2025 23	24,00	45,96	40,83	5,13	261,384	261,825	-0,441	6,000	4,067	1,334
04.12.2025 23	24,00	47,07	41,57	5,51	260,105	260,479	-0,374	6,000	4,051	1,425
05.12.2025 23	24,00	46,65	41,08	5,57	252,387	252,720	-0,333	6,000	4,041	1,399
06.12.2025 23	24,00	47,25	41,55	5,70	257,441	257,777	-0,336	6,000	3,983	1,460
07.12.2025 23	24,00	48,30	42,21	6,09	251,499	251,762	-0,263	6,000	3,922	1,521
08.12.2025 23	24,00	47,58	41,76	5,82	262,104	262,534	-0,430	6,000	3,904	1,517
09.12.2025 23	24,00	46,22	40,86	5,36	249,572	250,031	-0,459	6,000	3,820	1,333
10.12.2025 23	24,00	42,21	37,68	4,53	229,167	229,722	-0,555	6,000	3,902	1,037
11.12.2025 23	24,00	45,43	39,90	5,53	257,365	257,890	-0,525	6,000	3,846	1,417
12.12.2025 23	24,00	47,68	41,39	6,29	223,554	223,848	-0,294	6,000	3,906	1,398
13.12.2025 23	24,00	49,88	43,39	6,49	259,518	259,793	-0,275	6,000	3,551	1,673
14.12.2025 23	24,00	50,96	44,27	6,69	264,967	265,171	-0,204	6,000	4,030	1,758
15.12.2025 23	23,28	51,25	43,89	7,36	225,491	225,642	-0,151	6,000	4,011	1,644
16.12.2025 23	24,00	55,55	47,35	8,20	261,921	261,896	0,025	6,000	3,272	2,128
17.12.2025 23	24,00	53,57	46,30	7,26	269,660	269,746	-0,086	6,000	3,603	1,942
18.12.2025 23	24,00	50,00	43,72	6,28	264,142	264,397	-0,255	6,000	3,966	1,647
Среднее	23,98	46,56	41,02	5,54	231,666	231,143	0,523	6,000	3,782	1,289
Итого	719,27				6949,976	6934,284	15,692			38,670

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.11.2025	115544,489	114974,079	684,648
18.12.2025	122494,466	121908,364	723,318

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 26.11.2025 00 по 27.11.2025 23

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 3

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99528

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.11.2025 01	1,00	47,62	42,20	5,43	11,224	10,280	0,944	6,000	3,813	0,061
26.11.2025 02	1,00	47,27	41,91	5,37	11,220	10,278	0,942	6,000	3,791	0,061
26.11.2025 03	1,00	44,25	40,40	3,85	11,263	10,340	0,924	6,000	3,496	0,044
26.11.2025 04	1,00	42,99	38,94	4,05	7,385	6,736	0,649	6,000	4,050	0,030
26.11.2025 05	1,00	31,63	32,62	-0,99	0,000	0,000	0,000	6,000	3,458	0,000
26.11.2025 06	1,00	28,19	30,30	-2,11	0,000	0,000	0,000	6,000	3,132	0,000
26.11.2025 07	1,00	25,91	28,48	-2,58	0,000	0,000	0,000	6,000	2,936	0,000
26.11.2025 08	1,00	23,88	26,86	-2,98	0,000	0,000	0,000	6,000	2,704	0,000
26.11.2025 09	1,00	22,79	29,37	-6,58	0,000	0,109	-0,109	6,000	2,850	0,000
26.11.2025 10	1,00	39,29	32,99	6,30	1,481	1,565	-0,084	6,000	2,337	0,009
26.11.2025 11	1,00	28,84	22,73	6,11	0,000	0,000	0,000	6,000	4,067	0,000
26.11.2025 12	1,00	26,01	22,18	3,82	0,000	0,000	0,000	6,000	3,724	0,000
26.11.2025 13	1,00	24,22	21,74	2,49	0,000	0,000	0,000	6,000	4,198	0,000
26.11.2025 14	1,00	22,99	21,30	1,69	0,000	0,000	0,000	6,000	3,976	0,000
26.11.2025 15	1,00	22,05	20,87	1,18	0,000	0,000	0,000	6,000	3,290	0,000
26.11.2025 16	1,00	21,32	20,49	0,83	0,000	0,000	0,000	6,000	3,304	0,000
26.11.2025 17	1,00	20,74	20,10	0,64	0,000	0,000	0,000	6,000	4,261	0,000
26.11.2025 18	1,00	20,27	19,80	0,47	0,000	0,000	0,000	6,000	4,277	0,000
26.11.2025 19	1,00	19,88	19,51	0,37	0,000	0,000	0,000	6,000	4,328	0,000
26.11.2025 20	1,00	19,51	19,19	0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	4,107	0,000
26.11.2025 21	1,00	19,23	18,96	0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	4,120	0,000
26.11.2025 22	1,00	19,06	18,77	0,29	0,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000
26.11.2025 23	1,00	18,92	18,63	0,29	0,000	0,000	0,000	6,000	3,697	0,000
27.11.2025 00	1,00	18,80	18,49	0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	3,417	0,000
27.11.2025 01	1,00	18,67	18,38	0,29	0,000	0,000	0,000	6,000	3,276	0,000
27.11.2025 02	1,00	18,56	18,26	0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	3,309	0,000
27.11.2025 03	1,00	18,50	18,19	0,31	0,000	0,000	0,000	6,000	3,353	0,000
27.11.2025 04	1,00	18,41	18,06	0,35	0,000	0,000	0,000	6,000	2,695	0,000
27.11.2025 05	1,00	18,11	17,79	0,32	0,000	0,000	0,000	6,000	4,242	0,000
27.11.2025 06	1,00	17,93	17,67	0,26	0,000	0,000	0,000	6,000	3,560	0,000
27.11.2025 07	1,00	17,94	17,67	0,27	0,000	0,000	0,000	6,000	3,116	0,000
27.11.2025 08	1,00	45,37	33,85	11,52	8,115	8,200	-0,085	6,000	3,936	0,094
27.11.2025 09	1,00	45,92	40,43	5,49	4,014	4,003	0,011	6,000	3,956	0,022
27.11.2025 10	1,00	34,34	39,93	-5,59	0,465	0,438	0,028	6,000	3,679	-0,003
27.11.2025 11	1,00	37,08	31,11	5,97	5,152	5,104	0,048	6,000	3,786	0,031
27.11.2025 12	1,00	39,85	35,04	4,81	10,531	10,561	-0,030	6,000	4,017	0,051
27.11.2025 13	1,00	42,89	37,81	5,08	10,535	10,556	-0,021	6,000	3,913	0,054
27.11.2025 14	1,00	44,60	39,45	5,15	10,520	10,560	-0,040	6,000	3,723	0,055
27.11.2025 15	1,00	46,55	40,79	5,76	10,535	10,581	-0,047	6,000	3,581	0,061
27.11.2025 16	1,00	47,82	42,07	5,75	10,554	10,588	-0,034	6,000	3,809	0,061
27.11.2025 17	1,00	47,92	42,34	5,58	10,544	10,584	-0,039	6,000	3,549	0,059
27.11.2025 18	1,00	49,01	42,91	6,10	10,555	10,582	-0,027	6,000	3,695	0,065
27.11.2025 19	1,00	49,72	43,49	6,23	10,565	10,612	-0,046	6,000	3,821	0,066
27.11.2025 20	1,00	49,92	43,80	6,12	10,561	10,607	-0,047	6,000	3,456	0,065
27.11.2025 21	1,00	49,82	43,76	6,06	10,753	10,775	-0,022	6,000	3,685	0,066
27.11.2025 22	1,00	49,44	43,68	5,77	10,846	10,898	-0,053	6,000	3,437	0,063
27.11.2025 23	1,00	48,76	43,28	5,48	10,846	10,902	-0,056	6,000	2,997	0,060
28.11.2025 00	1,00	47,67	42,56	5,11	10,844	10,895	-0,050	6,000	2,653	0,056
Среднее	1,00	32,51	29,98	2,53	4,136	4,078	0,057	6,000	3,595	0,024
Итого	48,00				198,507	195,752	2,755			1,130

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
26.11.2025	115840,700	115543,731	691,673
27.11.2025	116039,207	115739,482	692,803

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru