

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 5

Номер прибора: 1602344

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	17,26	17,45	-0,19	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	24,00	17,30	17,47	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	24,00	17,29	17,43	-0,14	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	24,00	17,32	17,47	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
09.11.2025 23	24,00	17,43	17,56	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
10.11.2025 23	22,17	24,99	23,46	1,53	74,728	75,781	-1,053	6,118	5,608	0,453
11.11.2025 23	24,00	48,72	43,35	5,37	301,326	303,496	-2,170	6,118	5,608	1,659
12.11.2025 23	24,00	42,63	37,84	4,79	180,751	182,176	-1,425	6,118	5,608	1,136
13.11.2025 23	24,00	48,01	42,21	5,80	326,076	327,785	-1,708	6,118	5,608	1,896
14.11.2025 23	24,00	50,14	44,01	6,13	331,625	332,221	-0,596	6,118	5,608	2,028
15.11.2025 23	24,00	47,83	42,25	5,58	329,373	329,730	-0,357	6,118	5,608	1,839
16.11.2025 23	24,00	49,68	43,67	6,01	335,881	336,900	-1,020	6,118	5,608	2,017
17.11.2025 23	24,00	47,41	42,18	5,23	335,032	336,133	-1,101	6,118	5,608	1,754
18.11.2025 23	24,00	42,70	38,60	4,10	332,201	333,533	-1,331	6,118	5,608	1,362
Среднее	23,87	34,91	31,78	3,13	181,928	182,697	-0,769	6,118	5,608	1,010
Итого	334,17				2546,993	2557,756	-10,762			14,145

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	127223,816	127820,410	1059,915
18.11.2025	129770,809	130378,166	1074,060

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru