

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 5

Номер прибора: 1602344

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	42,38	39,17	3,21	292,333	293,367	-1,034	6,118	5,608	1,291
20.11.2025 23	24,00	40,96	37,42	3,54	309,043	310,537	-1,495	6,118	5,608	1,219
21.11.2025 23	24,00	38,76	35,57	3,19	259,848	260,916	-1,068	6,118	5,608	1,098
22.11.2025 23	24,00	42,73	40,57	2,16	236,946	238,016	-1,071	6,118	5,608	1,350
23.11.2025 23	24,00	42,89	39,21	3,68	263,365	264,808	-1,444	6,118	5,608	1,401
24.11.2025 23	24,00	43,16	39,51	3,65	296,600	297,918	-1,318	6,118	5,608	1,404
25.11.2025 23	24,00	41,78	38,33	3,45	291,212	292,594	-1,382	6,118	5,608	1,313
26.11.2025 23	24,00	45,64	40,89	4,75	342,063	343,637	-1,574	6,118	5,608	1,617
27.11.2025 23	24,00	45,92	41,42	4,50	311,658	312,338	-0,680	6,118	5,608	1,681
28.11.2025 23	24,00	46,39	41,27	5,12	325,857	327,110	-1,253	6,118	5,608	1,690
29.11.2025 23	24,00	46,63	41,75	4,88	301,986	302,970	-0,984	6,118	5,608	1,747
30.11.2025 23	24,00	39,87	38,39	1,48	218,352	218,994	-0,643	6,118	5,608	1,143
01.12.2025 23	24,00	48,19	42,77	5,42	313,679	314,622	-0,943	6,118	5,608	1,800
02.12.2025 23	24,00	45,47	41,11	4,36	310,292	312,843	-2,550	6,118	5,608	1,645
03.12.2025 23	24,00	45,64	40,71	4,93	315,644	318,707	-3,063	6,118	5,608	1,627
04.12.2025 23	24,00	47,23	41,75	5,48	328,263	330,421	-2,157	6,118	5,608	1,801
05.12.2025 23	24,00	47,62	41,95	5,67	319,649	320,718	-1,069	6,118	5,608	1,843
06.12.2025 23	24,00	49,03	42,99	6,04	332,073	333,059	-0,986	6,118	5,608	2,003
07.12.2025 23	24,00	48,31	42,24	6,07	327,042	327,569	-0,527	6,118	5,608	1,995
08.12.2025 23	24,00	47,52	41,79	5,73	319,523	319,695	-0,172	6,118	5,608	1,904
09.12.2025 23	24,00	47,63	41,94	5,69	329,008	329,751	-0,743	6,118	5,608	1,869
10.12.2025 23	24,00	43,13	39,08	4,05	304,319	304,082	0,237	6,118	5,608	1,471
11.12.2025 23	24,00	44,82	39,97	4,85	306,603	306,376	0,227	6,118	5,608	1,685
12.12.2025 23	23,52	45,70	39,77	5,93	272,784	271,912	0,872	6,118	5,608	1,653
13.12.2025 23	24,00	49,89	43,70	6,19	334,214	332,415	1,800	6,118	5,608	2,088
14.12.2025 23	24,00	52,92	45,79	7,13	339,348	340,103	-0,755	6,118	5,608	2,417
15.12.2025 23	21,80	50,56	43,82	6,74	300,609	299,377	1,231	6,118	5,608	2,131
16.12.2025 23	24,00	55,49	47,48	8,01	339,273	333,238	6,035	6,118	5,608	2,716
17.12.2025 23	24,00	53,93	46,24	7,69	302,315	295,841	6,474	6,118	5,608	2,340
18.12.2025 23	24,00	42,84	36,96	5,88	200,871	201,599	-0,729	6,118	5,608	1,488
Среднее	23,91	46,10	41,12	4,98	301,492	301,851	-0,359	6,118	5,608	1,714
Итого	717,32				9044,769	9055,533	-10,764			51,433

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	129770,809	130378,166	1074,060
18.12.2025	138815,578	139433,698	1125,493

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru