

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 5

Номер прибора: 1602344

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	40,58	38,53	2,05	245,113	243,863	1,251	0,600	0,550	1,188
20.03.2026 23	24,00	41,05	37,15	3,90	331,493	330,207	1,285	0,600	0,550	1,293
21.03.2026 23	24,00	41,98	37,85	4,13	331,638	330,231	1,407	0,600	0,550	1,368
22.03.2026 23	24,00	35,82	34,84	0,98	224,315	223,335	0,980	0,600	0,550	0,849
23.03.2026 23	24,00	43,54	38,93	4,61	331,391	330,125	1,266	0,600	0,550	1,531
24.03.2026 23	24,00	43,66	39,19	4,47	331,377	330,143	1,234	0,600	0,550	1,481
25.03.2026 23	24,00	44,11	39,46	4,65	331,711	330,566	1,146	0,600	0,550	1,543
26.03.2026 23	24,00	45,09	40,27	4,82	332,479	330,703	1,776	0,600	0,550	1,603
27.03.2026 23	22,97	42,41	38,53	3,88	304,053	302,435	1,618	0,600	0,550	1,359
28.03.2026 23	24,00	43,20	38,83	4,37	329,005	328,115	0,890	0,600	0,550	1,440
29.03.2026 23	24,00	39,70	37,62	2,08	257,685	257,320	0,365	0,600	0,550	1,122
30.03.2026 23	23,97	41,78	37,97	3,81	306,407	305,962	0,446	0,600	0,550	1,306
31.03.2026 23	24,00	42,55	38,27	4,28	329,638	328,531	1,107	0,600	0,550	1,409
01.04.2026 23	24,00	45,15	40,32	4,83	330,333	329,169	1,164	0,600	0,550	1,597
02.04.2026 23	24,00	37,60	36,83	0,77	228,904	228,163	0,741	0,600	0,550	0,946
03.04.2026 23	24,00	36,96	36,32	0,64	217,276	216,953	0,324	0,600	0,550	0,892
04.04.2026 23	24,00	45,26	40,44	4,82	330,107	329,003	1,104	0,600	0,550	1,590
05.04.2026 23	24,00	44,45	40,34	4,11	295,781	294,599	1,183	0,600	0,550	1,529
06.04.2026 23	24,00	46,57	41,44	5,13	327,569	326,544	1,024	0,600	0,550	1,680
07.04.2026 23	24,00	45,10	40,93	4,17	293,244	293,283	-0,039	0,600	0,550	1,557
08.04.2026 23	24,00	49,58	43,56	6,02	328,011	329,198	-1,187	0,600	0,550	1,973
09.04.2026 23	24,00	47,86	42,33	5,53	325,429	326,514	-1,085	0,600	0,550	1,804
10.04.2026 23	24,00	41,93	38,46	3,47	283,866	283,600	0,266	0,600	0,550	1,349
11.04.2026 23	24,00	45,77	40,67	5,10	329,272	329,548	-0,277	0,600	0,550	1,680
12.04.2026 23	24,00	46,93	41,63	5,30	330,456	330,119	0,337	0,600	0,550	1,750
13.04.2026 23	24,00	41,35	38,23	3,12	274,205	273,642	0,564	0,600	0,550	1,287
14.04.2026 23	24,00	46,61	41,20	5,41	317,060	316,081	0,979	0,600	0,550	1,770
15.04.2026 23	24,00	48,83	43,07	5,76	317,387	315,738	1,649	0,600	0,550	1,888
16.04.2026 23	24,00	38,78	38,84	-0,06	193,448	192,189	1,259	0,600	0,550	1,048
17.04.2026 23	24,00	32,76	34,12	-1,36	118,251	117,293	0,958	0,600	0,550	0,554
18.04.2026 23	24,00	21,06	20,72	0,34	8,735	8,595	0,140	0,600	0,550	0,003
Среднее	23,97	42,19	38,61	3,58	285,021	284,251	0,770	0,600	0,550	1,367
Итого	742,93				8835,641	8811,766	23,874			42,390

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	167003,096	167483,822	1317,085
18.04.2026	175838,737	176295,588	1359,475

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru