

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 7

Номер прибора: 1900999

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	17,23	17,12	0,11	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
06.11.2025 23	24,00	17,34	17,22	0,12	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
07.11.2025 23	24,00	17,31	17,15	0,16	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
08.11.2025 23	24,00	17,36	17,21	0,15	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
09.11.2025 23	24,00	17,36	17,24	0,12	0,000	0,000	0,000	5,999	5,499	0,000
10.11.2025 23	24,00	26,43	24,32	2,11	61,204	29,851	31,353	5,999	5,499	0,347
11.11.2025 23	24,00	48,51	43,12	5,39	218,838	25,560	193,278	5,999	5,499	1,169
12.11.2025 23	24,00	41,44	37,27	4,17	126,519	40,387	86,132	5,999	5,499	0,645
13.11.2025 23	24,00	47,74	42,96	4,78	216,579	41,268	175,311	5,999	5,499	1,028
14.11.2025 23	24,00	49,90	44,26	5,64	222,047	27,789	194,258	5,999	5,499	1,242
15.11.2025 23	24,00	47,58	42,38	5,20	216,602	40,806	175,796	5,999	5,499	1,120
16.11.2025 23	24,00	49,43	43,93	5,50	226,424	71,282	155,142	5,999	5,499	1,243
17.11.2025 23	24,00	47,19	42,31	4,88	224,332	59,104	165,228	5,999	5,499	1,095
18.11.2025 23	24,00	42,49	38,63	3,86	222,397	81,667	140,730	5,999	5,499	0,860
Среднее	24,00	34,81	31,79	3,01	123,924	29,837	94,088	5,999	5,499	0,625
Итого	336,00				1734,942	417,714	1317,228			8,749

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
04.11.2025 23	67620,106	22661,756	407,617
18.11.2025 23	69355,048	23079,470	416,366

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru