

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 7

Номер прибора: 1900999

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	40,26	37,74	2,52	171,421	0,000	171,421	0,588	0,539	0,826
20.03.2026 23	24,00	40,85	36,93	3,92	229,749	0,000	229,749	0,588	0,539	0,900
21.03.2026 23	24,00	41,77	37,65	4,12	230,072	0,000	230,072	0,588	0,539	0,948
22.03.2026 23	24,00	35,50	34,04	1,46	155,764	13,952	141,812	0,588	0,539	0,596
23.03.2026 23	24,00	43,32	38,69	4,63	230,032	80,442	149,590	0,588	0,539	1,066
24.03.2026 23	24,00	43,47	39,00	4,47	230,119	42,421	187,698	0,588	0,539	1,028
25.03.2026 23	24,00	43,90	39,27	4,63	230,464	0,000	230,464	0,588	0,539	1,065
26.03.2026 23	24,00	44,89	40,12	4,77	230,955	0,000	230,955	0,588	0,539	1,101
27.03.2026 23	24,00	42,00	38,28	3,72	211,854	0,000	211,854	0,588	0,539	0,917
28.03.2026 23	24,00	43,00	38,66	4,34	229,253	0,000	229,253	0,588	0,539	0,996
29.03.2026 23	24,00	39,37	37,01	2,36	180,715	64,874	115,841	0,588	0,539	0,765
30.03.2026 23	24,00	41,49	37,78	3,71	213,706	74,830	138,876	0,588	0,539	0,889
31.03.2026 23	24,00	42,35	38,13	4,22	229,363	0,000	229,363	0,588	0,539	0,967
01.04.2026 23	24,00	44,94	40,16	4,78	229,633	0,000	229,633	0,588	0,539	1,099
02.04.2026 23	24,00	37,32	35,80	1,52	159,998	55,863	104,135	0,588	0,539	0,657
03.04.2026 23	24,00	36,59	35,49	1,10	152,396	11,780	140,616	0,588	0,539	0,606
04.04.2026 23	24,00	45,06	40,28	4,78	229,441	28,525	200,916	0,588	0,539	1,096
05.04.2026 23	24,00	44,15	40,11	4,04	205,850	0,942	204,908	0,588	0,539	1,036
06.04.2026 23	24,00	46,36	41,26	5,10	227,722	0,000	227,722	0,588	0,539	1,161
07.04.2026 23	24,00	44,86	40,69	4,17	204,136	125,450	78,686	0,588	0,539	1,076
08.04.2026 23	24,00	49,34	43,38	5,96	228,993	83,777	145,216	0,588	0,539	1,365
09.04.2026 23	24,00	47,64	42,13	5,51	227,066	0,000	227,066	0,588	0,539	1,255
10.04.2026 23	24,00	41,58	38,14	3,44	197,978	65,540	132,438	0,588	0,539	0,925
11.04.2026 23	24,00	45,55	40,49	5,06	230,057	65,895	164,162	0,588	0,539	1,165
12.04.2026 23	24,00	46,71	41,44	5,27	230,636	130,345	100,291	0,588	0,539	1,216
13.04.2026 23	24,00	40,95	37,80	3,15	191,871	15,798	176,073	0,588	0,539	0,885
14.04.2026 23	24,00	46,32	41,01	5,31	221,920	2,501	219,419	0,588	0,539	1,220
15.04.2026 23	24,00	48,53	42,87	5,66	221,872	0,060	221,812	0,588	0,539	1,298
16.04.2026 23	24,00	38,46	37,26	1,20	136,242	0,030	136,212	0,588	0,539	0,729
17.04.2026 23	24,00	32,39	32,67	-0,28	83,612	0,456	83,156	0,588	0,539	0,385
18.04.2026 23	24,00	20,05	19,99	0,06	6,059	0,000	6,059	0,588	0,539	0,001
Среднее	24,00	41,90	38,20	3,70	198,676	27,854	170,822	0,588	0,539	0,943
Итого	744,00				6158,949	863,481	5295,468			29,238

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.03.2026 23	94630,478	24221,807	580,134
18.04.2026 23	100789,427	25085,288	609,373

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru