

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
05.11.2025 23	24,00	16,81	0,000	16,94	0,000	-0,13	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,87	0,000	16,98	0,000	-0,11	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,87	0,000	16,98	0,000	-0,11	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,90	0,000	16,99	0,000	-0,09	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	16,88	0,000	16,98	0,000	-0,10	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	43,51	74,714	37,03	76,591	6,48	-1,877	0,493
11.11.2025 23	24,00	49,11	178,731	41,24	182,008	7,87	-3,277	1,407
12.11.2025 23	24,00	46,96	103,190	38,20	105,349	8,76	-2,159	0,904
13.11.2025 23	24,00	47,95	180,015	40,14	183,380	7,81	-3,365	1,406
14.11.2025 23	24,00	49,95	181,143	41,77	184,655	8,18	-3,512	1,480
15.11.2025 23	24,00	47,76	177,467	40,24	180,896	7,52	-3,429	1,333
16.11.2025 23	24,00	49,55	181,082	41,44	184,483	8,11	-3,401	1,467
17.11.2025 23	24,00	47,32	180,767	40,20	184,075	7,12	-3,308	1,286
18.11.2025 23	24,00	42,61	179,144	37,01	182,310	5,60	-3,166	1,004
Среднее	24,00	36,36	102,590	31,58	104,553	4,78	-1,964	0,770
Итого	336,00		1436,253		1463,747		-27,494	10,780

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
05.11.2025	53288,495	54159,502	442,889
18.11.2025	54724,748	55623,249	453,668

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru