

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.11.2025 23	24,00	43,60	157,465	37,54	160,319	6,06	-2,854	0,961
20.11.2025 23	24,00	41,33	166,638	35,93	169,457	5,40	-2,819	0,903
21.11.2025 23	24,00	39,58	138,259	33,87	140,634	5,71	-2,375	0,797
22.11.2025 23	24,00	46,47	126,280	38,60	128,674	7,87	-2,394	1,006
23.11.2025 23	24,00	44,72	140,749	37,52	143,034	7,20	-2,285	1,020
24.11.2025 23	24,00	44,33	160,185	37,90	163,175	6,43	-2,990	1,036
25.11.2025 23	24,00	42,57	158,126	36,47	160,879	6,10	-2,753	0,974
26.11.2025 23	24,00	45,48	183,780	39,00	187,138	6,48	-3,358	1,190
27.11.2025 23	24,00	46,83	166,551	39,46	169,731	7,37	-3,180	1,231
28.11.2025 23	24,00	46,42	174,897	39,34	178,179	7,08	-3,282	1,236
29.11.2025 23	24,00	47,49	161,950	39,65	165,153	7,84	-3,203	1,273
30.11.2025 23	24,00	45,39	116,630	38,13	118,960	7,26	-2,330	0,857
01.12.2025 23	24,00	48,46	167,918	40,64	171,245	7,82	-3,327	1,312
02.12.2025 23	24,00	46,37	166,784	39,12	170,251	7,25	-3,467	1,211
03.12.2025 23	24,00	45,75	169,899	38,74	172,958	7,01	-3,059	1,193
04.12.2025 23	24,00	47,12	176,430	39,62	179,651	7,50	-3,221	1,322
05.12.2025 23	24,00	47,64	171,045	39,80	174,277	7,84	-3,232	1,340
06.12.2025 23	24,00	48,92	176,782	40,70	179,972	8,22	-3,190	1,452
07.12.2025 23	24,00	48,26	173,766	40,00	176,844	8,26	-3,078	1,434
08.12.2025 23	24,00	47,69	169,954	39,64	172,998	8,05	-3,044	1,368
09.12.2025 23	24,00	47,52	175,508	39,70	178,454	7,82	-2,946	1,371
10.12.2025 23	24,00	43,66	161,724	36,95	164,626	6,71	-2,902	1,090
11.12.2025 23	24,00	45,63	162,576	37,97	165,258	7,66	-2,682	1,247
12.12.2025 23	24,00	46,82	144,679	38,47	147,450	8,35	-2,771	1,207
13.12.2025 23	24,00	49,95	181,048	41,37	184,189	8,58	-3,141	1,553
14.12.2025 23	24,00	52,80	183,768	43,00	187,042	9,80	-3,274	1,799
15.12.2025 23	24,00	50,87	162,095	41,12	164,859	9,75	-2,764	1,586
16.12.2025 23	24,00	55,35	180,290	44,28	183,576	11,07	-3,286	1,995
17.12.2025 23	24,00	54,85	182,502	44,26	185,757	10,59	-3,255	1,932
18.12.2025 23	24,00	52,75	187,523	43,33	190,783	9,42	-3,260	1,765
Среднее	24,00	47,15	164,860	39,40	167,851	7,75	-2,991	1,289
Итого	720,00		4945,801		5035,523		-89,722	38,663

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.11.2025	54724,748	55623,249	453,668
18.12.2025	59670,549	60658,772	492,331

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru