

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 9

Номер прибора: 1107397

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.03.2026 23	24,00	45,23	127,728	38,07	129,689	7,16	-1,961	0,926
20.03.2026 23	24,00	40,99	173,807	35,41	176,450	5,58	-2,643	0,969
21.03.2026 23	24,00	41,90	173,842	36,03	176,312	5,87	-2,470	1,022
22.03.2026 23	24,00	40,25	116,884	34,66	118,717	5,59	-1,833	0,666
23.03.2026 23	24,00	43,44	174,325	36,89	176,951	6,55	-2,626	1,142
24.03.2026 23	24,00	43,59	174,117	37,21	176,733	6,38	-2,616	1,110
25.03.2026 23	24,00	44,02	174,780	37,40	177,415	6,62	-2,635	1,156
26.03.2026 23	24,00	45,00	175,105	38,13	177,766	6,87	-2,661	1,204
27.03.2026 23	24,00	42,98	160,284	36,64	162,858	6,34	-2,574	1,020
28.03.2026 23	24,00	43,13	173,061	36,89	175,761	6,24	-2,700	1,080
29.03.2026 23	24,00	41,98	135,653	35,74	137,660	6,24	-2,007	0,855
30.03.2026 23	24,00	42,25	160,925	36,18	163,480	6,07	-2,555	0,980
31.03.2026 23	24,00	42,46	172,712	36,39	175,295	6,07	-2,583	1,048
01.04.2026 23	24,00	45,06	173,121	38,17	175,876	6,89	-2,755	1,192
02.04.2026 23	24,00	42,05	119,378	35,83	121,352	6,22	-1,974	0,757
03.04.2026 23	24,00	40,75	113,189	34,59	114,940	6,16	-1,751	0,713
04.04.2026 23	24,00	45,18	172,615	38,27	175,274	6,91	-2,659	1,191
05.04.2026 23	24,00	45,63	154,162	38,20	156,704	7,43	-2,542	1,152
06.04.2026 23	24,00	46,48	171,333	39,09	174,030	7,39	-2,697	1,266
07.04.2026 23	24,00	46,33	153,421	38,66	155,981	7,67	-2,560	1,183
08.04.2026 23	24,00	49,46	172,293	40,83	175,202	8,63	-2,909	1,486
09.04.2026 23	24,00	47,80	170,837	39,82	173,880	7,98	-3,043	1,362
10.04.2026 23	24,00	43,36	148,461	36,47	150,940	6,89	-2,479	1,029
11.04.2026 23	24,00	45,68	172,579	38,34	175,468	7,34	-2,889	1,264
12.04.2026 23	24,00	46,85	172,987	39,21	175,808	7,64	-2,821	1,320
13.04.2026 23	24,00	42,91	143,632	36,15	145,989	6,76	-2,357	0,978
14.04.2026 23	24,00	46,81	165,659	38,83	168,381	7,98	-2,722	1,321
15.04.2026 23	24,00	48,99	165,504	40,47	168,378	8,52	-2,874	1,410
16.04.2026 23	24,00	46,70	100,335	38,62	102,358	8,08	-2,023	0,824
17.04.2026 23	24,00	46,41	60,467	39,08	61,745	7,33	-1,278	0,456
18.04.2026 23	24,00	20,99	3,494	21,26	3,893	-0,27	-0,399	0,000
Среднее	24,00	43,70	149,248	37,02	151,654	6,68	-2,406	1,035
Итого	744,00		4626,690		4701,286		-74,596	32,083

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.03.2026	74567,378	75810,225	634,614
18.04.2026	79194,068	80511,511	666,697

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru