

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	9,63	16,67	16,62	0,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,65	16,59	0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,67	16,57	0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,73	16,59	0,14	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
09.11.2025 23	24,00	16,71	16,51	0,20	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
10.11.2025 23	22,18	24,42	22,96	1,46	69,408	70,580	-1,172	6,117	5,607	0,333
11.11.2025 23	24,00	48,51	43,97	4,54	255,660	260,093	-4,433	6,118	5,608	1,195
12.11.2025 23	24,00	40,50	37,48	3,02	149,403	152,295	-2,892	6,118	5,608	0,702
13.11.2025 23	24,00	47,86	43,26	4,60	252,573	257,691	-5,118	6,118	5,608	1,169
14.11.2025 23	24,00	50,10	45,43	4,67	267,723	273,411	-5,688	6,118	5,608	1,251
15.11.2025 23	24,00	47,75	43,18	4,57	268,926	274,614	-5,688	6,118	5,608	1,220
16.11.2025 23	24,00	49,61	44,71	4,90	278,772	284,734	-5,962	6,118	5,608	1,367
17.11.2025 23	24,00	47,36	42,80	4,56	281,602	288,149	-6,547	6,118	5,608	1,286
18.11.2025 23	24,00	42,62	39,09	3,53	277,369	283,824	-6,455	6,118	5,608	0,979
Среднее	22,84	34,44	31,84	2,60	150,103	153,242	-3,140	6,118	5,608	0,679
Итого	319,82				2101,436	2145,391	-43,955			9,503

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
04.11.2025 23	164229,581	161076,212	884,202
18.11.2025 23	166331,017	163221,603	893,705

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru