

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	42,24	39,62	2,62	244,134	249,367	-5,233	6,118	5,608	0,907
20.11.2025 23	24,00	40,87	37,91	2,96	249,451	253,252	-3,801	6,118	5,608	0,814
21.11.2025 23	24,00	38,26	36,04	2,22	214,129	217,959	-3,830	6,118	5,608	0,706
22.11.2025 23	24,00	42,40	40,89	1,51	207,264	211,288	-4,024	6,118	5,608	0,929
23.11.2025 23	24,00	42,61	39,91	2,70	230,845	234,886	-4,041	6,118	5,608	0,987
24.11.2025 23	24,00	43,03	40,20	2,83	273,102	278,413	-5,311	6,118	5,608	1,041
25.11.2025 23	24,00	41,56	39,03	2,53	273,568	278,977	-5,409	6,118	5,608	0,965
26.11.2025 23	24,00	45,59	41,60	3,99	306,166	312,128	-5,962	6,118	5,608	1,216
27.11.2025 23	24,00	45,57	42,17	3,40	277,850	283,174	-5,324	6,118	5,608	1,207
28.11.2025 23	24,00	46,30	42,07	4,23	291,482	296,435	-4,953	6,118	5,608	1,253
29.11.2025 23	24,00	46,37	42,59	3,78	271,457	277,224	-5,767	6,118	5,608	1,282
30.11.2025 23	24,00	39,56	38,53	1,03	196,626	200,900	-4,274	6,118	5,608	0,798
01.12.2025 23	24,00	48,04	43,64	4,40	280,691	286,801	-6,110	6,118	5,608	1,336
02.12.2025 23	24,00	45,33	41,87	3,46	279,099	284,816	-5,717	6,118	5,608	1,209
03.12.2025 23	16,02	44,58	40,90	3,68	185,156	188,736	-3,580	6,118	5,608	0,757
04.12.2025 23	5,47	48,68	43,59	5,09	65,676	66,970	-1,294	6,117	5,608	0,336
05.12.2025 23	24,00	47,46	42,74	4,72	286,889	292,241	-5,352	6,118	5,608	1,389
06.12.2025 23	24,00	48,99	43,88	5,11	298,197	303,291	-5,094	6,118	5,608	1,523
07.12.2025 23	19,23	47,86	42,89	4,97	234,033	237,537	-3,504	6,118	5,608	1,182
08.12.2025 23	23,78	47,41	42,66	4,75	284,905	289,303	-4,398	6,118	5,608	1,430
09.12.2025 23	24,00	47,58	42,77	4,81	295,676	300,992	-5,316	6,118	5,608	1,421
10.12.2025 23	24,00	42,95	39,75	3,20	273,007	277,341	-4,334	6,118	5,608	1,099
11.12.2025 23	24,00	44,63	40,70	3,93	275,052	279,390	-4,338	6,118	5,608	1,265
12.12.2025 23	23,40	45,20	40,47	4,73	250,283	254,766	-4,483	6,117	5,607	1,253
13.12.2025 23	24,00	49,83	44,70	5,13	309,860	316,027	-6,167	6,118	5,608	1,583
14.12.2025 23	24,00	52,87	47,04	5,83	314,703	321,771	-7,068	6,118	5,608	1,834
15.12.2025 23	24,00	49,32	44,81	4,51	274,505	280,489	-5,984	6,118	5,608	1,564
16.12.2025 23	24,00	55,48	48,78	6,70	303,102	309,978	-6,876	6,118	5,608	2,031
17.12.2025 23	24,00	54,96	48,56	6,40	306,215	313,628	-7,413	6,118	5,608	1,960
18.12.2025 23	24,00	52,77	47,15	5,62	313,723	321,471	-7,748	6,118	5,608	1,764
Среднее	22,93	46,28	42,25	4,03	262,228	267,318	-5,090	6,118	5,608	1,235
Итого	687,90				7866,846	8019,551	-152,705			37,042

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.11.2025 23	166331,017	163221,603	893,705
18.12.2025 23	174197,863	171241,154	930,747

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 03.12.2025 00 по 04.12.2025 23

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
03.12.2025 00	1,00	46,46	42,48	3,98	7,886	8,049	-0,163	6,118	5,608	0,035
03.12.2025 01	1,00	36,23	39,13	-2,90	4,200	4,283	-0,083	6,118	5,608	0,007
03.12.2025 02	1,00	41,13	37,88	3,25	12,380	12,593	-0,213	6,118	5,608	0,040
03.12.2025 03	1,00	41,47	38,20	3,27	12,369	12,613	-0,244	6,118	5,608	0,040
03.12.2025 04	1,00	41,65	38,28	3,37	12,377	12,601	-0,224	6,118	5,608	0,042
03.12.2025 05	1,00	41,79	38,41	3,38	12,367	12,602	-0,235	6,118	5,608	0,042
03.12.2025 06	1,00	43,63	39,38	4,25	12,367	12,606	-0,239	6,118	5,608	0,053
03.12.2025 07	1,00	45,28	40,93	4,35	12,359	12,599	-0,240	6,118	5,608	0,054
03.12.2025 08	1,00	46,24	41,75	4,49	12,354	12,595	-0,241	6,118	5,608	0,055
03.12.2025 09	1,00	46,69	42,20	4,49	12,352	12,603	-0,251	6,118	5,608	0,056
03.12.2025 10	1,00	47,03	42,46	4,57	12,360	12,591	-0,231	6,118	5,608	0,056
03.12.2025 11	1,00	47,07	42,60	4,47	12,359	12,600	-0,241	6,118	5,608	0,055
03.12.2025 12	1,00	47,06	42,57	4,49	12,359	12,601	-0,242	6,118	5,608	0,056
03.12.2025 13	1,00	47,08	42,63	4,45	12,360	12,600	-0,240	6,118	5,608	0,055
03.12.2025 14	1,00	47,12	42,66	4,46	12,359	12,601	-0,242	6,118	5,608	0,055
03.12.2025 15	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 16	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 17	,35	47,31	42,74	4,57	4,116	4,203	-0,087	6,117	5,608	0,019
03.12.2025 18	,67	47,30	42,79	4,51	8,232	8,396	-0,164	6,118	5,608	0,037
03.12.2025 19	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 20	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 21	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 22	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.12.2025 23	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 00	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 01	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 02	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 03	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 04	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 05	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 06	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 07	,27	47,42	43,00	4,42	3,176	3,241	-0,065	6,117	5,608	0,014
04.12.2025 08	1,00	46,53	41,64	4,89	10,561	10,762	-0,201	6,118	5,608	0,053
04.12.2025 09	,33	46,08	41,72	4,36	4,128	4,205	-0,077	6,118	5,608	0,018
04.12.2025 10	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 11	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 12	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 13	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 14	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 15	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 16	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 17	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.12.2025 18	,52	47,35	42,34	5,01	6,352	6,474	-0,122	6,117	5,608	0,032
04.12.2025 19	,17	47,67	42,63	5,04	2,068	2,112	-0,044	6,118	5,608	0,011
04.12.2025 20	,18	49,65	44,03	5,62	2,194	2,229	-0,035	6,117	5,607	0,012
04.12.2025 21	1,00	50,01	44,62	5,39	12,403	12,650	-0,247	6,118	5,608	0,067
04.12.2025 22	1,00	50,06	44,80	5,26	12,392	12,648	-0,256	6,118	5,608	0,065
04.12.2025 23	1,00	50,01	44,80	5,21	12,402	12,649	-0,247	6,118	5,608	0,065
Среднее	,45	24,90	22,64	2,26	5,226	5,327	-0,102	3,314	3,038	0,023
Итого	21,48				250,832	255,706	-4,874			1,093

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
02.12.2025 23	169926,881	166887,223	908,357
04.12.2025 23	170177,713	167142,929	909,450

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 07.12.2025 00 по 08.12.2025 23

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
07.12.2025 00	1,00	43,09	40,45	2,64	7,482	7,561	-0,079	6,118	5,608	0,027
07.12.2025 01	1,00	40,86	37,32	3,54	12,421	12,616	-0,195	6,118	5,608	0,044
07.12.2025 02	1,00	43,15	38,85	4,30	12,399	12,599	-0,200	6,118	5,608	0,054
07.12.2025 03	1,00	44,45	40,02	4,43	12,413	12,594	-0,181	6,118	5,608	0,055
07.12.2025 04	1,00	46,21	41,28	4,93	12,443	12,617	-0,174	6,118	5,608	0,061
07.12.2025 05	1,00	46,63	41,87	4,76	12,431	12,624	-0,193	6,118	5,608	0,059
07.12.2025 06	1,00	46,92	42,13	4,79	12,450	12,623	-0,173	6,118	5,608	0,059
07.12.2025 07	1,00	47,02	42,29	4,73	12,439	12,632	-0,193	6,118	5,608	0,059
07.12.2025 08	1,00	47,16	42,20	4,96	12,447	12,642	-0,195	6,118	5,608	0,062
07.12.2025 09	1,00	48,28	43,06	5,22	12,442	12,648	-0,206	6,118	5,608	0,065
07.12.2025 10	1,00	48,87	43,58	5,29	12,439	12,625	-0,186	6,118	5,608	0,066
07.12.2025 11	,50	49,03	43,83	5,20	6,219	6,312	-0,093	6,118	5,608	0,032
07.12.2025 12	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.12.2025 13	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.12.2025 14	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.12.2025 15	,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.12.2025 16	,73	50,08	44,62	5,46	9,022	9,152	-0,130	6,117	5,608	0,049
07.12.2025 17	1,00	50,53	44,72	5,81	12,429	12,620	-0,191	6,118	5,608	0,072
07.12.2025 18	1,00	51,70	45,75	5,95	12,422	12,613	-0,191	6,118	5,608	0,074
07.12.2025 19	1,00	51,79	45,98	5,81	12,422	12,613	-0,191	6,118	5,608	0,072
07.12.2025 20	1,00	51,36	45,75	5,61	12,424	12,613	-0,189	6,118	5,608	0,070
07.12.2025 21	1,00	50,79	45,28	5,51	12,428	12,617	-0,189	6,118	5,608	0,069
07.12.2025 22	1,00	50,71	45,20	5,51	12,438	12,606	-0,168	6,118	5,608	0,069
07.12.2025 23	1,00	49,83	44,66	5,17	12,423	12,610	-0,187	6,118	5,608	0,064
08.12.2025 00	1,00	49,26	44,18	5,08	12,427	12,602	-0,175	6,118	5,608	0,063
08.12.2025 01	1,00	48,90	43,77	5,13	12,418	12,605	-0,187	6,118	5,608	0,064
08.12.2025 02	1,00	48,36	43,51	4,85	12,422	12,595	-0,173	6,118	5,608	0,060
08.12.2025 03	1,00	40,55	41,14	-0,59	1,862	1,914	-0,052	6,118	5,608	0,005
08.12.2025 04	1,00	40,92	36,86	4,06	11,066	11,239	-0,173	6,118	5,608	0,061
08.12.2025 05	1,00	44,85	39,93	4,92	12,401	12,574	-0,173	6,118	5,608	0,061
08.12.2025 06	1,00	46,43	41,33	5,10	12,392	12,577	-0,185	6,118	5,608	0,063
08.12.2025 07	1,00	48,85	43,31	5,54	12,390	12,587	-0,197	6,118	5,608	0,069
08.12.2025 08	1,00	50,00	44,34	5,66	12,392	12,591	-0,199	6,118	5,608	0,070
08.12.2025 09	1,00	49,52	44,51	5,01	13,414	13,631	-0,217	6,118	5,608	0,067
08.12.2025 10	1,00	47,33	43,15	4,18	13,119	13,321	-0,202	6,118	5,608	0,055
08.12.2025 11	1,00	47,18	42,19	4,99	12,438	12,612	-0,174	6,118	5,608	0,062
08.12.2025 12	1,00	46,98	42,31	4,67	12,410	12,602	-0,192	6,118	5,608	0,058
08.12.2025 13	1,00	46,27	41,74	4,53	12,413	12,605	-0,192	6,118	5,608	0,056
08.12.2025 14	1,00	46,11	41,59	4,52	12,414	12,596	-0,182	6,118	5,608	0,056
08.12.2025 15	,83	45,37	41,12	4,25	10,348	10,505	-0,157	6,117	5,608	0,044
08.12.2025 16	,95	45,42	40,90	4,52	11,764	11,944	-0,180	6,118	5,608	0,053
08.12.2025 17	1,00	46,15	41,42	4,73	12,404	12,597	-0,193	6,118	5,608	0,059
08.12.2025 18	1,00	47,48	42,27	5,21	12,416	12,602	-0,186	6,118	5,608	0,065
08.12.2025 19	1,00	49,25	43,75	5,50	12,407	12,604	-0,197	6,118	5,608	0,068
08.12.2025 20	1,00	50,20	44,60	5,60	12,402	12,610	-0,208	6,118	5,608	0,070
08.12.2025 21	1,00	51,12	45,34	5,78	12,386	12,596	-0,210	6,118	5,608	0,071
08.12.2025 22	1,00	51,04	45,65	5,39	12,396	12,595	-0,199	6,118	5,608	0,067
08.12.2025 23	1,00	49,79	44,65	5,14	12,404	12,599	-0,195	6,118	5,608	0,064
Среднее	,90	43,66	39,22	4,45	10,811	10,976	-0,165	5,608	5,141	0,054
Итого	43,02				518,938	526,840	-7,902			2,612

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
06.12.2025 23	170762,799	167738,461	912,361
08.12.2025 23	171281,737	168265,301	914,973

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru