

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 11

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1702448

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	40,51	38,57	1,94	221,097	226,295	-5,198	0,600	0,550	0,901
20.03.2026 23	24,00	40,98	37,69	3,29	297,444	304,735	-7,291	0,600	0,550	0,982
21.03.2026 23	24,00	41,91	38,44	3,47	297,336	304,412	-7,076	0,600	0,550	1,031
22.03.2026 23	24,00	35,76	34,74	1,02	202,187	206,726	-4,539	0,600	0,550	0,630
23.03.2026 23	24,00	43,47	39,56	3,91	296,667	303,455	-6,788	0,600	0,550	1,159
24.03.2026 23	24,00	43,59	39,82	3,77	296,633	303,228	-6,595	0,600	0,550	1,118
25.03.2026 23	24,00	44,04	40,09	3,95	297,123	303,711	-6,588	0,600	0,550	1,175
26.03.2026 23	24,00	45,05	40,94	4,11	297,604	304,317	-6,713	0,600	0,550	1,221
27.03.2026 23	22,87	42,36	39,16	3,20	271,238	277,028	-5,790	0,600	0,550	1,002
28.03.2026 23	24,00	43,15	39,45	3,70	295,828	301,884	-6,056	0,600	0,550	1,095
29.03.2026 23	24,00	39,41	37,85	1,56	233,259	237,931	-4,672	0,600	0,550	0,813
30.03.2026 23	24,00	41,61	38,56	3,05	275,853	281,999	-6,146	0,600	0,550	0,978
31.03.2026 23	24,00	42,49	38,88	3,61	296,304	303,646	-7,342	0,600	0,550	1,071
01.04.2026 23	24,00	45,10	41,01	4,09	296,647	304,161	-7,514	0,600	0,550	1,215
02.04.2026 23	24,00	37,52	36,48	1,04	206,980	211,869	-4,889	0,600	0,550	0,722
03.04.2026 23	24,00	36,75	36,21	0,54	196,687	200,721	-4,034	0,600	0,550	0,644
04.04.2026 23	24,00	45,23	41,19	4,04	296,134	302,789	-6,655	0,600	0,550	1,196
05.04.2026 23	24,00	44,34	41,06	3,28	265,539	271,368	-5,829	0,600	0,550	1,129
06.04.2026 23	24,00	46,53	42,19	4,34	293,923	300,468	-6,545	0,600	0,550	1,275
07.04.2026 23	24,00	45,02	41,69	3,33	264,543	269,778	-5,235	0,600	0,550	1,168
08.04.2026 23	24,00	49,54	44,46	5,08	296,486	301,902	-5,416	0,600	0,550	1,504
09.04.2026 23	24,00	47,83	43,17	4,66	294,015	299,760	-5,745	0,600	0,550	1,375
10.04.2026 23	24,00	41,78	39,07	2,71	255,995	261,319	-5,324	0,600	0,550	0,993
11.04.2026 23	24,00	45,73	41,44	4,29	296,942	303,434	-6,492	0,600	0,550	1,274
12.04.2026 23	24,00	46,88	42,45	4,43	297,608	304,174	-6,566	0,600	0,550	1,319
13.04.2026 23	24,00	41,07	38,77	2,30	247,622	252,871	-5,249	0,600	0,550	0,933
14.04.2026 23	24,00	46,45	42,04	4,41	285,131	291,472	-6,341	0,600	0,550	1,317
15.04.2026 23	24,00	48,68	43,97	4,71	285,555	292,057	-6,502	0,600	0,550	1,409
16.04.2026 23	24,00	38,67	38,19	0,48	174,928	178,725	-3,797	0,600	0,550	0,785
17.04.2026 23	24,00	32,85	33,39	-0,54	108,730	110,827	-2,097	0,600	0,550	0,418
18.04.2026 23	24,00	20,72	20,32	0,40	5,689	5,699	-0,010	0,600	0,550	0,003
Среднее	23,96	42,10	39,06	3,04	256,378	262,025	-5,646	0,600	0,550	1,028
Итого	742,87				7947,727	8122,761	-175,034			31,853

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.03.2026 23	199532,842	197034,748	1075,607
18.04.2026 23	207480,569	205157,509	1107,461

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru