

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101052

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	16,53	17,03	-0,50	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,57	17,08	-0,51	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,56	17,08	-0,51	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,55	17,09	-0,54	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	16,69	17,17	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
10.11.2025 23	24,00	40,28	34,48	5,80	121,781	120,801	0,979	6,000	5,500	0,700
11.11.2025 23	24,00	47,79	40,60	7,19	292,040	289,884	2,156	6,000	5,500	2,077
12.11.2025 23	24,00	46,08	38,87	7,21	172,047	167,561	4,487	6,000	5,500	1,269
13.11.2025 23	24,00	46,55	39,77	6,79	289,696	287,643	2,054	6,000	5,500	1,945
14.11.2025 23	24,00	49,18	41,45	7,73	291,868	289,102	2,766	6,000	5,500	2,228
15.11.2025 23	24,00	46,83	39,67	7,16	286,337	284,135	2,202	6,000	5,500	2,028
16.11.2025 23	24,00	48,37	40,82	7,55	292,844	290,935	1,909	6,000	5,500	2,185
17.11.2025 23	24,00	46,43	39,76	6,67	300,494	298,490	2,004	6,000	5,500	1,982
18.11.2025 23	24,00	41,76	36,86	4,90	327,577	325,892	1,685	6,000	5,500	1,592
Среднее	24,00	35,44	31,27	4,17	169,620	168,174	1,446	6,000	5,500	1,143
Итого	336,00				2374,684	2354,443	20,241			16,005

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	115439,697	114574,375	697,875
18.11.2025	117814,381	116928,818	713,880

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru