

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: кп. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101052

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	42,94	37,39	5,54	267,604	266,214	1,390	0,588	0,539	1,472
20.03.2026 23	24,00	40,16	35,48	4,68	332,109	330,640	1,469	0,588	0,539	1,542
21.03.2026 23	24,00	41,08	36,17	4,91	332,261	330,826	1,435	0,588	0,539	1,617
22.03.2026 23	24,00	38,27	33,87	4,41	250,437	249,221	1,216	0,588	0,539	1,098
23.03.2026 23	24,00	42,69	37,23	5,46	332,945	331,411	1,534	0,588	0,539	1,801
24.03.2026 23	24,00	42,65	37,39	5,26	333,198	331,706	1,491	0,588	0,539	1,736
25.03.2026 23	24,00	43,19	37,69	5,50	333,881	332,352	1,529	0,588	0,539	1,820
26.03.2026 23	24,00	44,09	38,44	5,65	334,346	332,804	1,543	0,588	0,539	1,871
27.03.2026 23	24,00	42,06	36,84	5,22	313,355	311,917	1,438	0,588	0,539	1,623
28.03.2026 23	24,00	42,27	37,12	5,14	331,056	329,601	1,455	0,588	0,539	1,688
29.03.2026 23	24,00	40,91	35,85	5,06	279,037	277,731	1,306	0,588	0,539	1,400
30.03.2026 23	24,00	41,36	36,41	4,95	314,547	313,167	1,380	0,588	0,539	1,545
31.03.2026 23	22,52	41,65	36,59	5,05	309,706	308,297	1,409	0,588	0,539	1,552
01.04.2026 23	24,00	44,18	38,47	5,71	332,284	330,774	1,510	0,588	0,539	1,880
02.04.2026 23	24,00	40,11	35,25	4,86	254,076	253,000	1,076	0,588	0,539	1,226
03.04.2026 23	24,00	39,33	34,49	4,84	247,855	246,810	1,045	0,588	0,539	1,192
04.04.2026 23	24,00	44,24	38,57	5,67	331,715	330,221	1,494	0,588	0,539	1,862
05.04.2026 23	24,00	44,65	38,69	5,95	306,235	304,793	1,443	0,588	0,539	1,805
06.04.2026 23	24,00	45,54	39,55	6,00	330,819	329,300	1,519	0,588	0,539	1,963
07.04.2026 23	24,00	45,30	39,06	6,24	304,065	302,585	1,480	0,588	0,539	1,877
08.04.2026 23	24,00	48,49	41,49	7,00	331,810	330,095	1,715	0,588	0,539	2,295
09.04.2026 23	24,00	46,70	40,25	6,45	329,631	328,036	1,595	0,588	0,539	2,104
10.04.2026 23	24,00	42,31	36,75	5,56	296,581	295,221	1,360	0,588	0,539	1,636
11.04.2026 23	24,00	44,80	38,79	6,00	331,811	330,249	1,563	0,588	0,539	1,972
12.04.2026 23	23,60	45,85	39,64	6,21	320,794	319,274	1,520	0,588	0,539	1,971
13.04.2026 23	24,00	41,90	36,48	5,42	295,170	293,811	1,359	0,588	0,539	1,586
14.04.2026 23	24,00	45,98	39,54	6,44	322,363	320,774	1,589	0,588	0,539	2,055
15.04.2026 23	24,00	48,03	41,17	6,86	323,390	321,701	1,689	0,588	0,539	2,193
16.04.2026 23	24,00	43,90	37,87	6,03	233,299	232,177	1,121	0,588	0,539	1,393
17.04.2026 23	24,00	38,67	34,43	4,24	166,936	166,308	0,629	0,588	0,539	0,702
18.04.2026 23	23,41	20,37	20,76	-0,39	34,889	34,543	0,346	0,588	0,539	-0,013
Среднее	23,92	42,38	37,02	5,35	295,426	294,050	1,376	0,588	0,539	1,628
Итого	741,53				9158,206	9115,561	42,645			50,463

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	155301,433	154192,216	992,482
18.04.2026	164459,639	163307,778	1042,946

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru