

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: кп. Джубга, ул. Новостройка, д. 59

Номер прибора: 1411932

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,80	15,72	0,08	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,93	15,84	0,09	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,00	15,93	0,07	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,22	16,05	0,17	0,000	0,030	-0,030	6,118	5,608	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,94	15,79	0,15	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
10.11.2025 23	24,00	16,01	15,94	0,07	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
11.11.2025 23	24,00	31,47	28,40	3,07	50,381	50,004	0,377	6,118	5,608	0,307
12.11.2025 23	24,00	49,63	44,08	5,55	100,801	100,072	0,729	6,118	5,608	0,559
13.11.2025 23	24,00	48,83	43,26	5,57	99,484	98,809	0,676	6,118	5,608	0,554
14.11.2025 23	24,00	49,03	43,35	5,68	99,564	98,944	0,621	6,118	5,608	0,565
15.11.2025 23	24,00	48,39	43,00	5,39	99,612	98,621	0,991	6,118	5,608	0,536
16.11.2025 23	24,00	48,72	43,36	5,36	99,588	98,616	0,971	6,118	5,608	0,534
17.11.2025 23	24,00	47,90	42,73	5,17	99,417	98,513	0,904	6,118	5,608	0,514
18.11.2025 23	24,00	44,96	40,44	4,52	99,599	98,620	0,978	6,118	5,608	0,450
Среднее	24,00	33,20	30,28	2,92	53,460	53,016	0,444	6,118	5,608	0,287
Итого	336,00				748,446	742,229	6,217			4,019

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	0,000	469,092
18.11.2025	0,000	473,111

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru