

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	46,32	40,37	5,95	249,476	250,283	-0,806	0,510	0,539	1,479	1,489
22.11.2025 23	24,00	40,54	36,20	4,33	206,745	206,913	-0,169	0,501	0,539	0,893	0,897
23.11.2025 23	24,00	45,36	38,73	6,64	182,808	182,600	0,208	0,503	0,539	1,212	1,212
24.11.2025 23	24,00	45,29	39,13	6,17	169,465	169,163	0,302	0,507	0,539	1,046	1,043
25.11.2025 23	24,00	45,51	39,42	6,09	195,434	195,301	0,133	0,500	0,539	1,189	1,190
26.11.2025 23	24,00	41,75	36,98	4,77	254,028	254,310	-0,281	0,505	0,539	1,206	1,213
27.11.2025 23	24,00	45,75	39,50	6,25	196,996	196,700	0,296	0,497	0,539	1,228	1,229
28.11.2025 23	24,00	45,90	39,61	6,29	201,543	201,736	-0,193	0,497	0,539	1,265	1,269
29.11.2025 23	24,00	45,69	39,39	6,29	196,608	196,779	-0,170	0,496	0,539	1,235	1,239
30.11.2025 23	24,00	44,86	38,95	5,90	202,628	203,996	-1,367	0,493	0,539	1,184	1,204
01.12.2025 23	24,00	48,69	41,92	6,77	253,545	254,571	-1,025	0,497	0,539	1,711	1,724
02.12.2025 23	24,00	48,41	41,79	6,61	252,942	254,064	-1,122	0,507	0,539	1,667	1,680
03.12.2025 23	24,00	48,61	42,65	5,97	299,000	300,402	-1,402	0,523	0,539	1,779	1,792
04.12.2025 23	24,00	48,32	41,86	6,46	269,757	271,244	-1,487	0,511	0,539	1,738	1,753
05.12.2025 23	24,00	48,27	41,34	6,93	252,006	253,549	-1,543	0,511	0,539	1,740	1,756
06.12.2025 23	24,00	48,29	41,15	7,14	248,288	249,837	-1,549	0,509	0,539	1,768	1,785
07.12.2025 23	24,00	48,11	40,87	7,25	247,555	249,221	-1,666	0,509	0,539	1,788	1,806
08.12.2025 23	23,70	46,42	39,72	6,70	244,274	245,678	-1,403	0,505	0,539	1,632	1,647
09.12.2025 23	24,00	48,55	41,43	7,12	246,734	248,141	-1,407	0,504	0,539	1,751	1,767
10.12.2025 23	24,00	48,72	41,76	6,95	253,602	255,040	-1,439	0,506	0,539	1,757	1,773
11.12.2025 23	24,00	49,09	41,71	7,38	246,807	248,198	-1,391	0,504	0,539	1,817	1,833
12.12.2025 23	24,00	52,40	44,09	8,31	245,520	246,856	-1,336	0,503	0,539	2,035	2,052
13.12.2025 23	24,00	53,99	45,04	8,96	244,515	245,710	-1,195	0,503	0,539	2,183	2,201
14.12.2025 23	24,00	55,38	45,89	9,49	244,161	245,283	-1,122	0,503	0,539	2,310	2,327
15.12.2025 23	24,00	55,49	45,99	9,49	244,069	245,307	-1,238	0,493	0,539	2,310	2,329
16.12.2025 23	23,98	52,34	43,63	8,71	242,400	243,795	-1,395	0,490	0,539	2,104	2,124
17.12.2025 23	24,00	55,54	45,86	9,67	242,152	243,438	-1,286	0,501	0,539	2,336	2,355
18.12.2025 23	24,00	55,63	46,18	9,45	242,532	243,577	-1,046	0,486	0,539	2,284	2,301
19.12.2025 23	24,00	53,36	44,64	8,71	242,699	243,675	-0,976	0,479	0,539	2,107	2,123
20.12.2025 23	24,00	55,52	46,28	9,24	245,205	245,969	-0,763	0,501	0,539	2,259	2,272
Среднее	23,99	48,94	41,74	7,20	235,450	236,378	-0,928	0,502	0,539	1,700	1,713
Итого	719,69				7063,497	7091,335	-27,838			51,014	51,383

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	79419,475	79651,030	660,833
20.12.2025	86482,972	86742,365	711,846

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru