

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 35

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100102

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	42,30	36,84	5,46	247,749	245,118	2,631	0,490	0,539	1,346	1,338
22.03.2026 23	24,00	38,41	34,05	4,36	249,940	247,399	2,541	0,490	0,539	1,083	1,079
23.03.2026 23	24,00	40,23	35,29	4,94	249,102	246,543	2,559	0,490	0,539	1,223	1,217
24.03.2026 23	24,00	39,61	34,85	4,76	248,416	245,907	2,510	0,490	0,539	1,176	1,171
25.03.2026 23	24,00	40,08	35,20	4,88	247,713	245,231	2,482	0,474	0,539	1,200	1,196
26.03.2026 23	24,00	46,51	39,90	6,61	246,155	243,603	2,552	0,475	0,539	1,620	1,610
27.03.2026 23	24,00	46,85	40,23	6,62	245,185	242,757	2,428	0,474	0,539	1,616	1,606
28.03.2026 23	24,00	40,83	35,86	4,97	245,078	242,804	2,273	0,472	0,539	1,210	1,206
29.03.2026 23	24,00	39,43	34,85	4,58	247,304	245,049	2,255	0,361	0,539	1,120	1,123
30.03.2026 23	24,00	46,66	40,24	6,42	247,919	245,793	2,126	0,340	0,539	1,579	1,579
31.03.2026 23	24,00	41,27	35,91	5,36	220,967	218,976	1,992	0,467	0,539	1,177	1,173
01.04.2026 23	24,00	39,64	35,02	4,62	254,616	252,380	2,237	0,492	0,539	1,170	1,167
02.04.2026 23	24,00	39,31	34,87	4,44	253,579	251,388	2,190	0,491	0,539	1,118	1,116
03.04.2026 23	24,00	34,24	31,10	3,14	253,255	251,023	2,231	0,488	0,539	0,789	0,788
04.04.2026 23	24,00	41,53	36,30	5,22	251,631	249,266	2,365	0,487	0,539	1,307	1,302
05.04.2026 23	24,00	45,83	39,51	6,32	250,321	247,825	2,497	0,485	0,539	1,575	1,566
06.04.2026 23	24,00	40,50	35,39	5,11	225,191	223,188	2,003	0,476	0,539	1,144	1,140
07.04.2026 23	24,00	46,32	40,14	6,17	281,306	278,881	2,425	0,443	0,539	1,727	1,722
08.04.2026 23	24,00	49,39	42,12	7,27	262,632	260,175	2,457	0,467	0,539	1,900	1,890
09.04.2026 23	24,00	46,04	39,83	6,21	232,120	231,171	0,949	0,464	0,539	1,433	1,435
10.04.2026 23	24,00	45,33	39,60	5,73	258,103	256,918	1,185	0,469	0,539	1,471	1,471
11.04.2026 23	24,00	45,53	39,77	5,76	259,466	258,409	1,058	0,468	0,539	1,488	1,489
12.04.2026 23	24,00	33,40	30,54	2,86	259,226	258,191	1,034	0,465	0,539	0,735	0,738
13.04.2026 23	24,00	38,71	34,45	4,26	256,761	255,628	1,132	0,452	0,539	1,085	1,088
14.04.2026 23	24,00	38,68	34,63	4,05	285,194	283,867	1,327	0,504	0,539	1,148	1,150
15.04.2026 23	24,00	39,10	35,05	4,05	284,882	283,336	1,546	0,512	0,539	1,150	1,148
16.04.2026 23	24,00	36,58	33,14	3,44	265,686	264,406	1,280	0,508	0,539	0,910	0,910
17.04.2026 23	24,00	20,66	21,80	-1,14	15,181	15,393	-0,212	0,187	0,539	-0,019	-0,018
18.04.2026 23	24,00	18,49	17,53	0,95	11,795	12,087	-0,292	0,100	0,539	0,010	0,012
19.04.2026 23	24,00	17,96	16,44	1,52	12,522	12,753	-0,231	0,055	0,539	0,018	0,019
Среднее	24,00	39,31	34,68	4,63	228,967	227,182	1,784	0,435	0,539	1,150	1,148
Итого	720,00				6868,996	6815,465	53,531			34,509	34,433

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	107166,854	107349,208	912,610
20.04.2026	114035,850	114164,672	947,119

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru