

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кп. Джубга, ул. Советская, д. 37

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1404222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	42,81	35,12	7,67	152,050	151,500	0,550	0,600	0,140	1,179	1,162
22.03.2026 23	24,00	38,80	32,59	6,20	153,309	152,788	0,521	0,600	0,270	0,960	0,947
23.03.2026 23	24,00	40,64	33,75	6,88	152,772	152,238	0,534	0,600	0,324	1,058	1,047
24.03.2026 23	24,00	39,90	33,30	6,60	152,372	151,837	0,535	0,600	0,266	1,014	1,002
25.03.2026 23	24,00	40,30	33,52	6,77	151,993	151,448	0,545	0,600	0,377	1,034	1,025
26.03.2026 23	24,00	46,49	37,46	9,04	151,238	150,660	0,578	0,600	0,195	1,376	1,362
27.03.2026 23	24,00	46,88	37,78	9,10	150,684	150,096	0,589	0,600	0,176	1,382	1,366
28.03.2026 23	24,00	40,43	33,68	6,75	150,569	150,021	0,548	0,600	0,340	1,022	1,013
29.03.2026 23	24,00	40,68	33,97	6,71	150,916	150,361	0,555	0,600	0,434	1,016	1,009
30.03.2026 23	24,00	46,69	37,87	8,82	152,096	151,472	0,624	0,600	0,041	1,356	1,336
31.03.2026 23	24,00	40,68	33,88	7,46	134,997	134,458	0,539	0,600	0,247	1,016	1,003
01.04.2026 23	24,00	39,29	33,41	5,88	156,345	155,804	0,540	0,600	0,264	0,927	0,916
02.04.2026 23	24,00	39,65	33,35	6,30	155,824	155,316	0,508	0,600	0,260	0,990	0,978
03.04.2026 23	24,00	38,95	33,37	5,56	155,311	154,795	0,516	0,600	0,266	0,874	0,861
04.04.2026 23	24,00	37,60	31,92	5,67	154,815	154,304	0,510	0,600	0,278	0,886	0,875
05.04.2026 23	24,00	45,65	37,15	8,50	153,984	153,414	0,570	0,600	0,009	1,326	1,304
06.04.2026 23	24,00	40,65	33,90	7,24	137,766	137,272	0,494	0,600	0,219	1,007	0,994
07.04.2026 23	24,00	44,62	36,76	7,84	165,985	165,428	0,557	0,600	0,140	1,315	1,297
08.04.2026 23	24,00	48,66	39,44	9,20	167,055	166,463	0,593	0,600	0,025	1,553	1,531
09.04.2026 23	24,00	47,88	38,65	9,23	159,460	158,931	0,529	0,600	0,253	1,481	1,467
10.04.2026 23	24,00	45,89	37,29	8,60	157,282	156,783	0,499	0,600	0,430	1,355	1,348
11.04.2026 23	24,00	45,55	37,26	8,29	159,842	159,354	0,488	0,600	0,407	1,328	1,321
12.04.2026 23	24,00	38,81	32,98	5,83	159,539	159,065	0,474	0,600	0,425	0,934	0,927
13.04.2026 23	24,00	33,97	29,35	4,61	158,816	158,353	0,463	0,600	0,368	0,739	0,730
14.04.2026 23	24,00	38,57	32,89	5,56	168,234	167,673	0,561	0,600	0,220	0,945	0,932
15.04.2026 23	24,00	39,32	33,74	5,58	174,728	174,141	0,588	0,600	0,205	0,987	0,972
16.04.2026 23	24,00	37,92	32,49	5,42	174,371	173,822	0,549	0,600	0,266	0,955	0,942
17.04.2026 23	24,00	29,80	29,68	7,22	59,486	59,152	0,334	0,600	0,356	0,436	0,427
18.04.2026 23	24,00	17,88	18,41	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	16,91	16,42	0,00	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,73	33,38	6,62	142,395	141,898	0,496	0,600	0,277	1,015	1,003
Итого	720,00				4271,838	4256,948	14,890			30,451	30,096

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	-1219,452	1323,139
20.04.2026	-1204,561	1353,590

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru