

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	44,87	36,43	8,44	75,386	74,211	1,174	0,494	0,490	0,635	0,627
22.11.2025 23	24,00	44,48	35,72	8,76	62,449	61,476	0,973	0,487	0,483	0,546	0,539
23.11.2025 23	24,00	37,47	31,31	6,16	55,156	54,365	0,791	0,489	0,485	0,339	0,335
24.11.2025 23	24,00	43,63	34,88	8,75	50,973	50,258	0,715	0,493	0,490	0,445	0,440
25.11.2025 23	24,00	43,90	35,25	8,64	58,509	57,618	0,891	0,488	0,484	0,505	0,498
26.11.2025 23	24,00	40,44	33,64	6,81	77,242	76,037	1,205	0,489	0,485	0,525	0,518
27.11.2025 23	24,00	44,09	35,45	8,64	59,981	59,095	0,886	0,483	0,479	0,517	0,510
28.11.2025 23	24,00	44,21	35,37	8,83	60,761	59,962	0,799	0,483	0,479	0,535	0,530
29.11.2025 23	24,00	44,02	35,20	8,83	59,784	58,991	0,793	0,481	0,477	0,526	0,521
30.11.2025 23	24,00	44,18	35,32	8,86	62,000	61,136	0,864	0,477	0,473	0,548	0,542
01.12.2025 23	24,00	45,58	36,71	8,86	78,301	76,935	1,366	0,481	0,477	0,692	0,682
02.12.2025 23	24,00	46,79	37,58	9,20	78,056	76,674	1,382	0,487	0,483	0,717	0,706
03.12.2025 23	24,00	46,94	38,32	8,62	86,245	84,637	1,608	0,499	0,494	0,742	0,729
04.12.2025 23	24,00	46,99	38,51	8,48	88,895	87,193	1,702	0,497	0,490	0,752	0,740
05.12.2025 23	24,00	46,48	37,08	9,41	77,750	76,340	1,409	0,495	0,491	0,730	0,718
06.12.2025 23	24,00	46,51	36,80	9,72	76,531	75,136	1,396	0,494	0,490	0,742	0,730
07.12.2025 23	24,00	46,26	36,40	9,86	76,629	75,256	1,373	0,494	0,491	0,754	0,742
08.12.2025 23	24,00	44,78	35,36	9,42	75,107	73,751	1,356	0,491	0,487	0,706	0,695
09.12.2025 23	24,00	46,74	36,75	9,99	75,969	74,640	1,329	0,489	0,486	0,758	0,746
10.12.2025 23	24,00	47,12	37,23	9,89	77,144	75,750	1,395	0,490	0,486	0,761	0,749
11.12.2025 23	24,00	46,80	36,88	9,92	76,628	75,242	1,386	0,489	0,486	0,759	0,746
12.12.2025 23	24,00	49,84	38,51	11,33	75,331	73,967	1,365	0,487	0,484	0,852	0,838
13.12.2025 23	24,00	51,15	39,30	11,86	75,424	74,024	1,400	0,487	0,484	0,892	0,878
14.12.2025 23	24,00	53,35	40,29	13,06	75,119	73,728	1,391	0,487	0,484	0,979	0,963
15.12.2025 23	24,00	53,44	40,23	13,21	74,919	73,551	1,367	0,482	0,479	0,987	0,971
16.12.2025 23	24,00	52,94	39,73	13,21	74,996	73,635	1,361	0,472	0,470	0,989	0,973
17.12.2025 23	24,00	50,76	38,31	12,45	74,351	72,995	1,355	0,484	0,481	0,924	0,909
18.12.2025 23	24,00	53,74	40,31	13,43	74,839	73,470	1,369	0,483	0,480	1,003	0,987
19.12.2025 23	24,00	51,37	39,09	12,27	74,338	72,976	1,362	0,452	0,449	0,911	0,896
20.12.2025 23	24,00	53,70	40,73	12,98	75,679	74,301	1,378	0,486	0,483	0,980	0,964
Среднее	24,00	47,09	37,09	10,00	72,150	70,912	1,238	0,486	0,483	0,725	0,714
Итого	720,00				2164,494	2127,352	37,142			21,752	21,420

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	47027,499	45655,394	553,081
20.12.2025	49191,993	47782,746	574,833

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru