

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 39

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97508

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	40,99	33,21	7,79	75,124	73,930	1,194	0,476	0,473	0,584	0,576
22.03.2026 23	24,00	37,03	30,93	6,11	77,031	75,851	1,181	0,477	0,473	0,469	0,463
23.03.2026 23	24,00	38,83	32,05	6,78	76,726	75,556	1,170	0,477	0,474	0,519	0,512
24.03.2026 23	24,00	38,32	31,64	6,68	76,511	75,357	1,154	0,477	0,473	0,510	0,504
25.03.2026 23	24,00	38,67	31,85	6,82	76,285	75,153	1,131	0,467	0,463	0,519	0,513
26.03.2026 23	24,00	44,83	35,64	9,19	75,792	74,658	1,134	0,460	0,457	0,695	0,686
27.03.2026 23	24,00	45,27	36,02	9,25	75,521	74,350	1,171	0,461	0,458	0,697	0,688
28.03.2026 23	24,00	38,59	31,93	6,66	75,557	74,403	1,154	0,460	0,457	0,502	0,495
29.03.2026 23	24,00	39,11	32,32	6,78	75,617	74,460	1,156	0,416	0,413	0,511	0,505
30.03.2026 23	24,00	45,05	36,06	8,99	76,227	74,981	1,246	0,340	0,337	0,684	0,674
31.03.2026 23	24,00	40,55	32,98	7,57	67,509	66,438	1,072	0,350	0,348	0,510	0,503
01.04.2026 23	24,00	37,98	31,77	6,21	78,478	77,325	1,154	0,478	0,474	0,486	0,480
02.04.2026 23	24,00	37,98	31,76	6,22	78,229	77,056	1,173	0,478	0,474	0,485	0,479
03.04.2026 23	24,00	38,05	32,01	6,05	77,939	76,781	1,159	0,475	0,471	0,470	0,464
04.04.2026 23	24,00	35,57	30,07	5,50	77,761	76,599	1,162	0,475	0,472	0,426	0,421
05.04.2026 23	24,00	44,06	35,38	8,68	77,214	75,998	1,216	0,471	0,468	0,669	0,660
06.04.2026 23	24,00	40,23	32,87	7,36	68,992	67,917	1,075	0,463	0,461	0,507	0,500
07.04.2026 23	24,00	42,86	35,02	7,84	83,204	82,049	1,155	0,426	0,422	0,651	0,643
08.04.2026 23	24,00	46,86	37,46	9,41	83,961	82,915	1,046	0,463	0,457	0,788	0,780
09.04.2026 23	24,00	46,33	36,95	9,37	80,801	79,769	1,032	0,450	0,446	0,756	0,748
10.04.2026 23	24,00	44,20	35,42	8,78	78,675	77,715	0,960	0,453	0,449	0,689	0,682
11.04.2026 23	24,00	43,98	35,49	8,49	80,080	79,056	1,024	0,454	0,451	0,678	0,671
12.04.2026 23	24,00	37,53	31,47	6,06	80,040	79,043	0,997	0,451	0,447	0,484	0,479
13.04.2026 23	24,00	32,25	27,91	4,35	79,715	78,728	0,987	0,444	0,440	0,346	0,342
14.04.2026 23	24,00	37,07	31,09	5,98	83,905	82,844	1,061	0,464	0,460	0,500	0,496
15.04.2026 23	24,00	38,12	32,11	6,01	87,432	86,372	1,060	0,493	0,488	0,524	0,519
16.04.2026 23	24,00	36,27	30,90	5,37	87,167	86,243	0,924	0,492	0,486	0,467	0,463
17.04.2026 23	24,00	41,11	34,67	6,44	36,192	35,764	0,428	0,472	0,467	0,233	0,230
18.04.2026 23	24,00	18,79	17,13	1,66	3,944	3,895	0,049	0,126	0,129	0,007	0,006
19.04.2026 23	24,00	17,94	15,24	2,70	1,648	1,539	0,109	0,072	0,076	0,004	0,004
Среднее	24,00	38,81	31,98	6,84	71,776	70,758	1,018	0,432	0,429	0,512	0,506
Итого	720,00				2153,275	2122,745	30,531			15,371	15,188

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	55610,225	54100,286	661,258
20.04.2026	57763,500	56223,030	676,629

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru