

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	46,12	41,32	4,80	323,602	321,483	2,119	0,012	0,003	1,551	1,543
22.11.2025 23	24,00	40,02	36,08	3,95	257,063	255,364	1,699	0,012	0,003	1,016	1,008
23.11.2025 23	24,00	45,64	40,34	5,30	242,831	241,495	1,336	0,012	0,004	1,283	1,281
24.11.2025 23	24,00	45,44	40,16	5,28	223,979	222,498	1,481	0,012	0,005	1,176	1,174
25.11.2025 23	24,00	45,48	40,32	5,15	259,411	257,581	1,830	0,012	0,005	1,332	1,327
26.11.2025 23	24,00	41,67	37,54	4,14	333,433	330,354	3,079	0,012	0,004	1,378	1,366
27.11.2025 23	24,00	45,89	40,46	5,43	256,495	254,598	1,897	0,012	0,005	1,388	1,382
28.11.2025 23	24,00	45,85	40,41	5,45	261,810	259,777	2,033	0,012	0,005	1,421	1,415
29.11.2025 23	24,00	45,75	40,29	5,46	257,108	254,824	2,284	0,012	0,006	1,400	1,392
30.11.2025 23	24,00	45,22	39,87	5,36	267,581	265,089	2,492	0,012	0,006	1,428	1,420
01.12.2025 23	24,00	48,57	42,85	5,72	336,356	332,724	3,632	0,012	0,007	1,921	1,904
02.12.2025 23	24,00	48,32	42,67	5,65	334,992	331,351	3,642	0,012	0,006	1,890	1,872
03.12.2025 23	24,00	48,04	42,50	5,54	19,768	19,535	0,233	0,012	0,006	0,110	0,108
04.12.2025 23	24,00	48,01	42,04	5,96	301,526	299,534	1,992	0,013	0,003	1,798	1,787
05.12.2025 23	24,00	48,11	42,06	6,06	332,894	332,035	0,858	0,012	0,004	2,013	2,011
06.12.2025 23	24,00	48,13	41,87	6,26	330,378	329,445	0,933	0,013	0,004	2,066	2,063
07.12.2025 23	23,86	47,62	41,53	6,09	327,309	326,308	1,002	0,012	0,005	1,991	1,988
08.12.2025 23	23,85	46,66	40,65	6,02	327,150	326,177	0,973	0,012	0,006	1,966	1,963
09.12.2025 23	24,00	48,48	42,36	6,12	327,622	326,667	0,955	0,012	0,006	2,002	2,000
10.12.2025 23	24,00	48,88	42,70	6,18	332,608	331,563	1,045	0,012	0,006	2,052	2,049
11.12.2025 23	24,00	49,36	42,88	6,48	327,145	326,042	1,103	0,012	0,007	2,117	2,114
12.12.2025 23	24,00	52,34	45,25	7,09	326,237	325,111	1,126	0,012	0,008	2,309	2,305
13.12.2025 23	24,00	54,40	46,57	7,83	324,902	323,410	1,492	0,012	0,007	2,541	2,533
14.12.2025 23	24,00	55,33	47,20	8,13	325,326	323,720	1,606	0,012	0,007	2,641	2,632
15.12.2025 23	24,00	55,28	47,14	8,14	324,160	322,406	1,754	0,012	0,007	2,634	2,624
16.12.2025 23	23,98	52,34	44,72	7,62	323,041	321,122	1,920	0,012	0,007	2,458	2,446
17.12.2025 23	24,00	55,48	47,24	8,24	322,884	320,835	2,048	0,012	0,008	2,658	2,645
18.12.2025 23	24,00	55,05	47,15	7,90	322,076	320,650	1,426	0,012	0,007	2,539	2,532
19.12.2025 23	24,00	53,64	45,97	7,67	321,181	319,662	1,519	0,012	0,007	2,460	2,452
20.12.2025 23	24,00	55,34	47,42	7,92	324,732	322,930	1,802	0,012	0,007	2,568	2,558
Среднее	23,99	48,88	42,65	6,23	296,520	294,810	1,710	0,012	0,006	1,870	1,863
Итого	719,69				8895,601	8844,290	51,311			56,107	55,895

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	92002,631	91779,404	720,007
20.12.2025	100898,232	100623,694	776,114

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru