

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: кл. Джубга, ул. Советская, д. 41А

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 100105

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	41,04	36,67	4,37	312,921	311,827	1,093	5,021	0,074	1,398	1,364
22.03.2026 23	24,00	38,43	34,47	3,96	312,388	311,104	1,284	5,015	0,081	1,269	1,232
23.03.2026 23	24,00	39,78	35,48	4,30	311,438	310,116	1,322	5,017	0,080	1,369	1,333
24.03.2026 23	24,00	39,33	35,09	4,23	310,627	309,363	1,264	4,989	0,080	1,345	1,310
25.03.2026 23	24,00	41,21	36,35	4,86	309,631	308,413	1,217	4,855	0,082	1,532	1,498
26.03.2026 23	24,00	46,47	40,64	5,83	308,017	306,825	1,191	4,849	0,079	1,823	1,790
27.03.2026 23	24,00	45,76	40,36	5,40	307,024	305,988	1,036	4,832	0,074	1,685	1,652
28.03.2026 23	24,00	39,21	35,20	4,01	306,899	305,741	1,158	4,833	0,077	1,260	1,227
29.03.2026 23	24,00	41,64	36,81	4,84	309,963	308,853	1,110	3,470	0,083	1,519	1,495
30.03.2026 23	24,00	45,75	40,35	5,39	297,535	296,445	1,090	3,385	0,076	1,622	1,599
31.03.2026 23	24,00	41,45	36,78	4,67	291,822	290,819	1,003	4,915	0,078	1,389	1,358
01.04.2026 23	24,00	38,93	35,03	3,90	318,594	317,736	0,858	5,015	0,077	1,272	1,239
02.04.2026 23	24,00	39,73	35,65	4,07	317,239	316,234	1,005	4,991	0,083	1,321	1,288
03.04.2026 23	24,00	34,43	31,40	3,03	316,608	315,455	1,153	4,995	0,074	0,990	0,955
04.04.2026 23	24,00	41,42	36,82	4,59	314,894	313,784	1,111	4,972	0,082	1,476	1,442
05.04.2026 23	24,00	45,08	39,80	5,29	302,230	301,086	1,145	4,928	0,077	1,625	1,591
06.04.2026 23	24,00	41,20	36,46	4,74	296,753	295,793	0,961	4,883	0,079	1,434	1,402
07.04.2026 23	24,00	46,61	41,22	5,39	354,092	353,127	0,966	4,348	0,083	1,934	1,902
08.04.2026 23	24,00	48,89	42,59	6,30	324,813	323,665	1,149	4,738	0,078	2,072	2,038
09.04.2026 23	24,00	45,96	40,33	5,63	323,258	322,175	1,082	4,703	0,074	1,847	1,814
10.04.2026 23	24,00	45,18	39,82	5,36	324,838	323,728	1,110	4,738	0,076	1,768	1,735
11.04.2026 23	24,00	44,07	39,18	4,89	325,301	324,164	1,137	4,703	0,073	1,619	1,586
12.04.2026 23	24,00	32,73	30,17	2,56	324,853	323,546	1,307	4,684	0,075	0,862	0,827
13.04.2026 23	24,00	38,24	34,35	3,89	327,556	326,393	1,163	4,620	0,084	1,304	1,270
14.04.2026 23	24,00	38,83	35,06	3,77	356,780	355,480	1,300	5,046	0,080	1,380	1,340
15.04.2026 23	24,00	38,15	34,61	3,54	355,923	354,621	1,302	5,094	0,077	1,297	1,257
16.04.2026 23	24,00	37,37	33,86	3,51	275,001	274,099	0,902	5,072	0,081	0,992	0,963
17.04.2026 23	24,00	19,43	20,22	-0,79	13,648	13,512	0,136	1,892	0,070	-0,010	-0,011
18.04.2026 23	24,00	17,17	17,03	0,14	11,505	11,505	0,000	1,114	0,077	0,002	0,002
19.04.2026 23	24,00	16,33	16,23	0,10	7,124	6,737	0,387	0,726	0,073	0,001	0,001
20.04.2026 23	23,99	14,97	15,39	-0,42	2,551	2,143	0,408	0,574	0,073	-0,001	-0,001
Среднее	24,00	38,22	34,30	3,91	276,511	275,499	1,011	4,291	0,078	1,271	1,242
Итого	743,99				8571,827	8540,476	31,350			39,395	38,496

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	127558,011	127136,217	1003,508
20.04.2026	136129,838	135676,693	1042,904

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru