

# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №20 "Ивушка"  
Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 4

Тип прибора: TCPB-043  
Номер прибора: 2303732

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |         |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|
|               | ВР, (ч)                    | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mco, т  | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 05.11.2025 23 | 24,00                      | 11,77  | 11,31  | 0,46   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 06.11.2025 23 | 24,00                      | 12,20  | 11,88  | 0,32   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 07.11.2025 23 | 24,00                      | 11,33  | 10,97  | 0,36   | 0,000   | 0,001   | -0,001  | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 08.11.2025 23 | 24,00                      | 12,12  | 11,76  | 0,36   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 09.11.2025 23 | 24,00                      | 11,10  | 10,71  | 0,39   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 10.11.2025 23 | 24,00                      | 12,87  | 12,61  | 0,26   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 11.11.2025 23 | 24,00                      | 12,02  | 12,04  | -0,02  | 0,000   | 0,387   | -0,387  | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 12.11.2025 23 | 24,00                      | 13,89  | 13,36  | 0,53   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 13.11.2025 23 | 24,00                      | 14,16  | 13,63  | 0,53   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 14.11.2025 23 | 24,00                      | 24,87  | 22,86  | 2,01   | 57,304  | 58,120  | -0,816  | 5,233     | 5,032     | 0,213                  |
| 15.11.2025 23 | 24,00                      | 32,61  | 31,44  | 1,17   | 42,137  | 52,083  | -9,946  | 5,233     | 5,032     | 0,161                  |
| 16.11.2025 23 | 24,00                      | 14,23  | 14,33  | -0,10  | 0,000   | 10,188  | -10,188 | 5,233     | 5,032     | 0,000                  |
| 17.11.2025 23 | 24,00                      | 20,13  | 19,05  | 1,08   | 37,104  | 37,487  | -0,383  | 5,233     | 5,032     | 0,089                  |
| 18.11.2025 23 | 24,00                      | 46,97  | 42,03  | 4,94   | 89,470  | 90,646  | -1,176  | 5,233     | 5,032     | 0,424                  |
| Среднее       | 24,00                      | 17,88  | 17,00  | 0,88   | 16,144  | 17,779  | -1,635  | 5,233     | 5,032     | 0,063                  |
| Итого         | 335,97                     |        |        |        | 226,015 | 248,912 | -22,897 |           |           | 0,887                  |

## Показания счетчиков:

| Дата и время  | M1, т     | M2, т     | Q, Гкал |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 04.11.2025 23 | 21505,063 | 20341,342 | 70,587  |
| 18.11.2025 23 | 21731,078 | 20590,254 | 71,473  |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /