

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №20 "Ивушка"
Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 4

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2303732

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	52,29	44,43	7,86	61,642	62,693	-1,051	5,233	5,032	0,482
20.11.2025 23	24,00	43,98	37,50	6,48	42,782	43,487	-0,705	5,233	5,032	0,265
21.11.2025 23	24,00	40,63	33,80	6,83	43,645	44,238	-0,593	5,233	5,032	0,295
22.11.2025 23	24,00	47,07	37,72	9,35	43,432	43,848	-0,416	5,233	5,032	0,403
23.11.2025 23	24,00	46,39	37,93	8,46	45,067	45,517	-0,450	5,233	5,032	0,379
24.11.2025 23	24,00	49,04	39,60	9,44	44,948	45,330	-0,382	5,233	5,032	0,423
25.11.2025 23	24,00	47,22	39,19	8,03	45,048	45,259	-0,211	5,233	5,032	0,359
26.11.2025 23	24,00	44,47	36,63	7,84	45,502	45,480	0,022	5,233	5,032	0,355
27.11.2025 23	24,00	46,49	38,11	8,38	44,216	44,291	-0,075	5,233	5,032	0,370
28.11.2025 23	24,00	40,50	33,97	6,53	44,385	44,243	0,142	5,233	5,032	0,289
29.11.2025 23	24,00	23,75	21,11	2,64	21,935	22,320	-0,385	5,233	5,032	0,108
30.11.2025 23	24,00	43,71	35,34	8,37	50,971	51,247	-0,276	5,233	5,032	0,426
01.12.2025 23	24,00	46,95	38,09	8,86	43,937	44,622	-0,685	5,233	5,032	0,396
02.12.2025 23	24,00	47,25	38,70	8,55	45,220	45,681	-0,461	5,233	5,032	0,385
03.12.2025 23	24,00	49,16	39,43	9,73	44,739	45,210	-0,471	5,233	5,032	0,434
04.12.2025 23	24,00	47,07	37,90	9,17	43,949	44,397	-0,448	5,233	5,032	0,402
05.12.2025 23	24,00	52,58	41,40	11,18	43,302	43,819	-0,517	5,233	5,032	0,483
06.12.2025 23	24,00	46,23	37,34	8,89	43,435	43,849	-0,414	5,233	5,032	0,385
07.12.2025 23	24,00	42,47	33,63	8,84	43,248	43,568	-0,320	5,233	5,032	0,380
08.12.2025 23	24,00	54,88	42,09	12,79	42,475	42,990	-0,515	5,233	5,032	0,541
09.12.2025 23	24,00	50,58	40,09	10,49	42,398	42,836	-0,438	5,233	5,032	0,443
10.12.2025 23	24,00	53,06	41,65	11,41	41,702	42,138	-0,436	5,233	5,032	0,474
11.12.2025 23	24,00	52,34	41,20	11,14	42,512	42,910	-0,398	5,233	5,032	0,472
12.12.2025 23	24,00	54,78	42,53	12,25	42,305	42,660	-0,355	5,233	5,032	0,517
13.12.2025 23	24,00	51,79	40,55	11,24	42,228	42,438	-0,210	5,233	5,032	0,472
14.12.2025 23	24,00	49,82	38,51	11,31	41,510	41,663	-0,153	5,233	5,032	0,468
15.12.2025 23	24,00	45,94	36,23	9,71	27,888	28,761	-0,873	5,233	5,032	0,286
16.12.2025 23	24,00	37,69	30,36	7,33	24,341	26,724	-2,383	5,233	5,032	0,301
17.12.2025 23	24,00	54,42	40,03	14,39	39,506	39,402	0,104	5,233	5,032	0,550
18.12.2025 23	24,00	53,23	38,69	14,54	33,973	33,780	0,193	5,233	5,032	0,488
Среднее	24,00	47,19	37,79	9,40	42,075	42,513	-0,439	5,233	5,032	0,401
Итого	719,94				1262,241	1275,401	-13,160			12,028

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.11.2025 23	21731,078	20590,254	71,473
18.12.2025 23	22993,319	21865,655	83,501

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru