

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: МБДОУ ДС №20 "Ивушка"
Адрес: с. Цыпка, ул. Центральная, д. 4

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2303732

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	45,73	40,85	4,88	86,831	86,659	0,172	0,513	0,493	0,422
20.03.2026 23	24,00	43,50	38,96	4,54	82,715	82,551	0,164	0,513	0,493	0,375
21.03.2026 23	24,00	48,06	42,38	5,68	80,003	79,779	0,224	0,513	0,493	0,453
22.03.2026 23	24,00	43,60	39,06	4,54	79,978	79,599	0,379	0,513	0,493	0,362
23.03.2026 23	24,00	44,64	39,67	4,97	79,515	79,043	0,472	0,513	0,493	0,394
24.03.2026 23	24,00	43,63	38,78	4,85	79,245	78,709	0,536	0,513	0,493	0,384
25.03.2026 23	24,00	46,89	41,35	5,54	78,307	77,770	0,537	0,513	0,493	0,433
26.03.2026 23	24,00	43,78	38,67	5,11	77,961	77,424	0,537	0,513	0,493	0,397
27.03.2026 23	24,00	44,51	39,47	5,04	77,852	77,325	0,527	0,513	0,493	0,392
28.03.2026 23	24,00	45,42	40,45	4,97	77,658	77,158	0,500	0,513	0,493	0,385
29.03.2026 23	24,00	39,95	36,25	3,70	77,780	77,270	0,510	0,513	0,493	0,288
30.03.2026 23	24,00	42,98	38,42	4,56	77,455	77,004	0,451	0,513	0,493	0,352
31.03.2026 23	24,00	41,88	37,41	4,47	77,511	77,075	0,436	0,513	0,493	0,346
01.04.2026 23	24,00	41,39	36,96	4,43	77,479	77,069	0,410	0,513	0,493	0,343
02.04.2026 23	24,00	41,09	36,93	4,16	76,985	76,579	0,406	0,513	0,493	0,320
03.04.2026 23	24,00	37,12	34,09	3,03	76,999	76,592	0,407	0,513	0,493	0,233
04.04.2026 23	24,00	36,56	33,02	3,54	78,134	77,720	0,414	0,513	0,493	0,277
05.04.2026 23	24,00	36,74	33,65	3,09	84,925	84,444	0,481	0,513	0,493	0,260
06.04.2026 23	24,00	39,97	36,52	3,45	90,541	89,986	0,555	0,513	0,493	0,313
07.04.2026 23	24,00	38,32	35,19	3,13	90,550	89,993	0,557	0,513	0,493	0,283
08.04.2026 23	24,00	37,58	33,95	3,63	87,375	87,046	0,329	0,513	0,493	0,315
09.04.2026 23	24,00	38,71	34,81	3,90	89,489	88,929	0,560	0,513	0,493	0,348
10.04.2026 23	24,00	39,02	35,32	3,70	87,329	86,653	0,676	0,513	0,493	0,325
11.04.2026 23	24,00	37,52	34,02	3,50	87,255	86,730	0,525	0,513	0,493	0,308
12.04.2026 23	24,00	38,95	35,15	3,80	85,606	85,079	0,527	0,513	0,493	0,325
13.04.2026 23	24,00	37,94	34,47	3,47	84,416	83,910	0,506	0,513	0,493	0,294
14.04.2026 23	24,00	39,26	35,28	3,98	83,702	83,210	0,492	0,513	0,493	0,332
15.04.2026 23	24,00	37,58	33,96	3,62	78,285	77,862	0,423	0,513	0,493	0,280
16.04.2026 23	24,00	27,80	25,27	2,53	27,893	31,508	-3,615	0,513	0,493	0,122
17.04.2026 23	24,00	21,38	20,46	0,92	9,255	12,548	-3,293	0,513	0,493	0,009
18.04.2026 23	24,00	13,74	13,77	-0,03	0,000	2,676	-2,676	0,513	0,493	0,000
Среднее	24,00	39,20	35,31	3,89	75,130	75,029	0,101	0,513	0,494	0,312
Итого	743,94				2329,029	2325,900	3,129			9,668

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.03.2026 23	26690,494	25537,835	122,306
18.04.2026 23	29019,523	27863,735	131,974

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru