

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 1

Номер прибора: 1800996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	10,08	10,60	-0,52	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	24,00	11,17	11,52	-0,35	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	24,00	10,21	10,51	-0,30	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	24,00	19,34	16,34	3,00	35,434	0,000	35,434	6,118	5,608	0,228
09.11.2025 23	24,00	49,54	33,81	15,73	70,047	0,000	70,047	6,118	5,608	1,102
10.11.2025 23	23,95	51,06	38,89	12,17	110,759	84,066	26,692	6,118	5,608	1,225
11.11.2025 23	24,00	47,75	38,83	8,92	123,454	118,644	4,810	6,118	5,608	1,100
12.11.2025 23	24,00	46,64	38,15	8,49	123,018	117,880	5,138	6,118	5,608	1,044
13.11.2025 23	24,00	49,97	40,25	9,72	121,938	116,791	5,148	6,118	5,608	1,184
14.11.2025 23	24,00	50,19	40,30	9,89	116,397	111,331	5,066	6,118	5,608	1,147
15.11.2025 23	24,00	47,30	38,39	8,91	113,288	108,337	4,952	6,118	5,608	1,008
16.11.2025 23	24,00	50,07	39,92	10,15	113,241	108,470	4,771	6,118	5,608	1,147
17.11.2025 23	24,00	47,19	38,64	8,55	113,490	108,624	4,866	6,118	5,608	0,968
18.11.2025 23	24,00	46,02	38,02	8,00	113,745	108,649	5,096	6,118	5,608	0,909
Среднее	24,00	38,32	31,01	7,31	82,487	70,199	12,287	6,118	5,608	0,790
Итого	335,95				1154,812	982,792	172,020			11,062

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	82139,679	46065,083	770,040
18.11.2025	83294,490	47047,875	781,101

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru