

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 1

Номер прибора: 1800996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	46,15	38,23	7,92	114,830	109,634	5,195	6,118	5,608	0,907
20.11.2025 23	24,00	44,61	37,13	7,48	115,298	110,174	5,124	6,118	5,608	0,860
21.11.2025 23	24,00	42,21	35,26	6,95	115,489	110,041	5,449	6,118	5,608	0,801
22.11.2025 23	24,00	45,67	37,45	8,22	115,246	110,062	5,185	6,118	5,608	0,945
23.11.2025 23	24,00	48,64	39,11	9,53	114,996	109,795	5,201	6,118	5,608	1,094
24.11.2025 23	24,00	52,36	41,62	10,74	115,196	110,185	5,012	6,118	5,608	1,235
25.11.2025 23	24,00	48,10	39,20	8,90	115,220	109,890	5,330	6,118	5,608	1,024
26.11.2025 23	24,00	43,90	36,62	7,28	115,335	109,798	5,537	6,118	5,608	0,839
27.11.2025 23	24,00	51,45	40,77	10,68	115,232	110,117	5,115	6,118	5,608	1,229
28.11.2025 23	24,00	53,52	42,21	11,31	115,218	110,352	4,866	6,118	5,608	1,300
29.11.2025 23	24,00	47,44	38,54	8,90	115,347	110,213	5,134	6,118	5,608	1,025
30.11.2025 23	24,00	44,43	36,67	7,76	115,307	109,994	5,314	6,118	5,608	0,894
01.12.2025 23	24,00	50,89	40,64	10,25	114,779	109,829	4,950	6,118	5,608	1,175
02.12.2025 23	24,00	49,57	39,97	9,60	114,058	108,866	5,193	6,118	5,608	1,094
03.12.2025 23	24,00	46,50	37,94	8,56	113,807	108,449	5,358	6,118	5,608	0,973
04.12.2025 23	24,00	47,62	38,60	9,02	115,337	109,813	5,523	6,118	5,608	1,039
05.12.2025 23	24,00	47,08	38,23	8,85	116,167	110,627	5,540	6,118	5,608	1,027
06.12.2025 23	24,00	49,81	39,62	10,19	116,025	110,569	5,456	6,118	5,608	1,180
07.12.2025 23	24,00	52,55	41,35	11,20	115,680	110,296	5,384	6,118	5,608	1,294
08.12.2025 23	24,00	47,40	38,47	8,93	115,853	110,219	5,634	6,118	5,608	1,032
09.12.2025 23	24,00	46,85	38,01	8,84	115,981	110,437	5,544	6,118	5,608	1,024
10.12.2025 23	24,00	50,12	40,02	10,10	116,010	110,552	5,458	6,118	5,608	1,171
11.12.2025 23	24,00	50,77	40,39	10,38	115,965	110,434	5,532	6,118	5,608	1,202
12.12.2025 23	24,00	44,42	36,77	7,65	116,293	110,484	5,809	6,118	5,608	0,888
13.12.2025 23	24,00	45,53	36,88	8,65	116,337	110,679	5,658	6,118	5,608	1,005
14.12.2025 23	24,00	51,61	40,39	11,22	115,927	109,940	5,987	6,118	5,608	1,298
15.12.2025 23	24,00	50,86	39,93	10,93	114,088	108,073	6,015	6,118	5,608	1,243
16.12.2025 23	24,00	49,79	39,19	10,60	113,950	107,708	6,242	6,118	5,608	1,207
17.12.2025 23	24,00	47,55	37,75	9,80	113,967	107,965	6,002	6,118	5,608	1,115
18.12.2025 23	24,00	51,43	40,26	11,17	113,666	107,961	5,704	6,118	5,608	1,268
Среднее	24,00	48,29	38,91	9,39	115,220	109,772	5,448	6,118	5,608	1,080
Итого	720,00				3456,604	3293,153	163,452			32,388

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	83294,490	47047,875	781,101
18.12.2025	86751,094	50341,028	813,489

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1