

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 1

Номер прибора: 1800996

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	50,31	39,94	10,37	106,210	0,000	106,210	6,118	5,608	1,102
20.03.2026 23	24,00	43,94	35,88	8,06	107,894	0,000	107,894	6,118	5,608	0,867
21.03.2026 23	24,00	48,68	38,78	9,90	105,798	0,000	105,798	6,118	5,608	1,046
22.03.2026 23	24,00	49,70	40,41	9,29	121,375	80,173	41,202	6,118	5,608	1,111
23.03.2026 23	24,00	43,60	36,99	6,61	127,328	117,627	9,701	6,118	5,608	0,843
24.03.2026 23	24,00	44,88	37,11	7,77	123,380	113,443	9,937	6,118	5,608	0,955
25.03.2026 23	24,00	50,03	40,44	9,59	117,892	107,657	10,235	6,118	5,608	1,130
26.03.2026 23	24,00	48,94	39,41	9,53	115,473	105,118	10,355	6,118	5,608	1,096
27.03.2026 23	24,00	50,75	40,80	9,95	113,997	103,474	10,523	6,118	5,608	1,132
28.03.2026 23	24,00	52,23	41,61	10,62	113,325	102,647	10,678	6,118	5,608	1,201
29.03.2026 23	24,00	51,97	41,44	10,53	113,738	103,151	10,587	6,118	5,608	1,196
30.03.2026 23	24,00	44,12	36,73	7,39	111,556	101,049	10,507	6,118	5,608	0,821
31.03.2026 23	24,00	50,57	40,35	10,22	110,346	99,918	10,428	6,118	5,608	1,127
01.04.2026 23	24,00	47,95	38,77	9,18	109,694	99,286	10,407	6,118	5,608	1,005
02.04.2026 23	24,00	40,14	34,14	6,00	110,045	99,548	10,496	6,118	5,608	0,658
03.04.2026 23	24,00	45,03	37,25	7,78	109,732	99,242	10,491	6,118	5,608	0,851
04.04.2026 23	24,00	47,75	38,38	9,37	107,323	97,015	10,308	6,118	5,608	1,005
05.04.2026 23	24,00	45,19	37,03	8,16	107,345	96,964	10,381	6,118	5,608	0,875
06.04.2026 23	24,00	43,48	36,18	7,30	109,602	98,783	10,819	6,118	5,608	0,795
07.04.2026 23	24,00	37,25	32,24	5,01	110,053	99,506	10,547	6,118	5,608	0,557
08.04.2026 23	24,00	45,84	36,54	9,30	107,997	97,673	10,324	6,118	5,608	1,002
09.04.2026 23	24,00	45,25	36,46	8,79	107,545	97,284	10,261	6,118	5,608	0,945
10.04.2026 23	24,00	38,35	32,46	5,89	115,193	106,772	8,421	6,118	5,608	0,676
11.04.2026 23	24,00	43,04	35,76	7,28	123,003	116,788	6,215	6,118	5,608	0,894
12.04.2026 23	24,00	42,94	35,64	7,30	118,649	111,426	7,223	6,118	5,608	0,866
13.04.2026 23	24,00	37,57	32,02	5,55	118,102	109,871	8,231	6,118	5,608	0,653
14.04.2026 23	24,00	37,17	31,62	5,55	114,737	105,304	9,432	6,118	5,608	0,636
15.04.2026 23	24,00	36,87	31,58	5,29	115,053	105,009	10,044	6,118	5,608	0,607
16.04.2026 23	24,00	25,82	21,79	4,03	31,336	28,690	2,646	6,118	5,608	0,141
17.04.2026 23	24,00	17,25	14,94	2,31	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
18.04.2026 23	24,00	10,65	10,44	0,21	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
Среднее	24,00	42,49	34,94	7,55	103,346	83,981	19,365	6,118	5,608	0,832
Итого	744,00				3203,719	2603,418	600,301			25,797

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	94875,814	53630,741	924,380
18.04.2026	98079,533	56234,159	950,176

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru