

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	10,87	10,89	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000
06.11.2025 23	24,00	12,44	12,45	-0,01	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000
07.11.2025 23	24,00	11,37	11,40	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000
08.11.2025 23	24,00	17,55	15,56	1,99	0,000	37,696	-37,696	6,016	5,517	0,000
09.11.2025 23	24,00	48,00	36,74	11,26	0,000	89,508	-89,508	6,016	5,517	0,000
10.11.2025 23	24,00	51,46	41,12	10,34	74,055	113,486	-39,431	6,016	5,517	0,617
11.11.2025 23	24,00	48,22	39,97	8,25	125,901	127,722	-1,822	6,016	5,517	1,038
12.11.2025 23	24,00	46,21	38,49	7,72	127,100	129,085	-1,985	6,016	5,517	0,981
13.11.2025 23	24,00	49,35	40,48	8,87	127,510	129,778	-2,268	6,016	5,517	1,130
14.11.2025 23	24,00	50,60	41,21	9,39	122,199	56,613	65,585	6,016	5,517	1,145
15.11.2025 23	24,00	47,51	39,11	8,40	117,927	0,000	117,927	6,016	5,517	0,988
16.11.2025 23	24,00	50,05	40,47	9,58	118,281	0,000	118,281	6,016	5,517	1,130
17.11.2025 23	24,00	47,44	39,37	8,07	118,918	0,000	118,918	6,016	5,517	0,958
18.11.2025 23	24,00	46,52	38,54	7,98	119,064	0,000	119,064	6,016	5,517	0,949
Среднее	24,00	38,40	31,84	6,56	75,068	48,849	26,219	6,016	5,517	0,638
Итого	336,00				1050,954	683,889	367,066			8,938

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	136170,414	659913,584	918,090
18.11.2025	137221,369	660597,472	927,028

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru