

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	46,94	38,18	8,76	104,691	46,496	58,195	6,016	5,517	0,911
20.11.2025 23	24,00	44,93	36,09	8,84	91,215	93,320	-2,106	6,016	5,517	0,805
21.11.2025 23	24,00	42,49	34,15	8,34	91,191	93,179	-1,987	6,016	5,517	0,758
22.11.2025 23	24,00	46,37	36,51	9,86	91,159	93,306	-2,147	6,016	5,517	0,897
23.11.2025 23	24,00	48,88	37,64	11,24	91,057	93,268	-2,211	6,016	5,517	1,022
24.11.2025 23	24,00	52,95	40,04	12,91	90,887	93,085	-2,197	6,016	5,517	1,171
25.11.2025 23	24,00	48,80	38,00	10,80	90,960	93,155	-2,196	6,016	5,517	0,982
26.11.2025 23	24,00	44,78	35,91	8,87	91,123	93,227	-2,103	6,016	5,517	0,807
27.11.2025 23	24,00	51,36	39,03	12,33	90,846	93,018	-2,172	6,016	5,517	1,118
28.11.2025 23	24,00	54,07	40,58	13,49	90,729	92,963	-2,234	6,016	5,517	1,222
29.11.2025 23	24,00	48,13	37,40	10,73	91,081	93,273	-2,192	6,016	5,517	0,976
30.11.2025 23	24,00	45,67	35,91	9,76	90,987	93,127	-2,140	6,016	5,517	0,886
01.12.2025 23	24,00	51,08	39,07	12,01	90,768	92,920	-2,152	6,016	5,517	1,089
02.12.2025 23	24,00	50,13	38,64	11,49	90,215	92,538	-2,323	6,016	5,517	1,035
03.12.2025 23	24,00	46,98	36,77	10,21	90,037	92,102	-2,065	6,016	5,517	0,918
04.12.2025 23	24,00	48,10	37,44	10,66	91,281	93,471	-2,191	6,016	5,517	0,972
05.12.2025 23	24,00	47,85	37,26	10,59	92,288	94,473	-2,185	6,016	5,517	0,976
06.12.2025 23	24,00	50,18	38,44	11,74	92,192	94,432	-2,241	6,016	5,517	1,081
07.12.2025 23	24,00	53,31	39,95	13,36	92,056	94,378	-2,322	6,016	5,517	1,227
08.12.2025 23	24,00	48,27	37,45	10,82	92,368	94,566	-2,197	6,016	5,517	0,998
09.12.2025 23	24,00	47,42	36,90	10,52	92,208	94,486	-2,279	6,016	5,517	0,969
10.12.2025 23	24,00	50,68	38,85	11,83	92,171	94,418	-2,247	6,016	5,517	1,089
11.12.2025 23	24,00	51,00	39,00	12,00	92,149	94,410	-2,261	6,016	5,517	1,103
12.12.2025 23	24,00	45,87	36,18	9,69	92,361	94,508	-2,147	6,016	5,517	0,893
13.12.2025 23	24,00	45,38	35,37	10,01	92,382	94,536	-2,154	6,016	5,517	0,924
14.12.2025 23	24,00	52,31	39,17	13,14	92,098	94,406	-2,308	6,016	5,517	1,208
15.12.2025 23	24,00	51,59	38,57	13,02	90,844	93,136	-2,291	6,016	5,517	1,179
16.12.2025 23	24,00	50,55	38,03	12,52	90,595	92,857	-2,263	6,016	5,517	1,132
17.12.2025 23	24,00	47,88	36,43	11,45	90,606	92,813	-2,206	6,016	5,517	1,035
18.12.2025 23	24,00	52,46	39,04	13,42	90,415	92,624	-2,209	6,016	5,517	1,211
Среднее	24,00	48,88	37,73	11,15	91,765	91,950	-0,184	6,016	5,517	1,020
Итого	720,00				2752,959	2758,489	-5,530			30,594

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	137221,369	660597,472	927,028
18.12.2025	139974,328	663355,961	957,621

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru