

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: TCPB-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 2

Номер прибора: 1801380

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	51,83	43,96	7,87	159,255	160,706	-1,451	6,016	5,517	1,254
20.03.2026 23	24,00	43,57	37,90	5,67	161,524	162,979	-1,455	6,016	5,517	0,915
21.03.2026 23	24,00	49,40	42,08	7,32	159,238	160,632	-1,394	6,016	5,517	1,163
22.03.2026 23	24,00	50,85	43,18	7,67	159,039	160,168	-1,129	6,016	5,517	1,220
23.03.2026 23	24,00	44,79	39,00	5,79	159,656	160,527	-0,871	6,016	5,517	0,924
24.03.2026 23	24,00	44,08	37,99	6,09	158,877	159,775	-0,898	6,016	5,517	0,969
25.03.2026 23	24,00	51,06	43,01	8,05	154,677	155,817	-1,140	6,016	5,517	1,244
26.03.2026 23	24,00	48,62	41,22	7,40	152,373	153,449	-1,076	6,016	5,517	1,125
27.03.2026 23	24,00	51,72	43,43	8,29	151,860	152,916	-1,056	6,016	5,517	1,256
28.03.2026 23	24,00	53,19	44,58	8,61	151,458	152,644	-1,186	6,016	5,517	1,303
29.03.2026 23	24,00	52,11	43,80	8,31	152,626	153,686	-1,059	6,016	5,517	1,266
30.03.2026 23	24,00	45,05	39,04	6,01	150,826	151,987	-1,161	6,016	5,517	0,902
31.03.2026 23	24,00	51,20	42,89	8,31	149,521	150,764	-1,243	6,016	5,517	1,242
01.04.2026 23	24,00	48,43	41,14	7,29	149,721	150,876	-1,155	6,016	5,517	1,090
02.04.2026 23	24,00	40,57	35,82	4,75	152,489	153,855	-1,366	6,016	5,517	0,721
03.04.2026 23	24,00	46,02	39,71	6,31	150,572	151,852	-1,280	6,016	5,517	0,947
04.04.2026 23	24,00	47,82	40,60	7,22	146,982	148,324	-1,342	6,016	5,517	1,061
05.04.2026 23	24,00	45,43	39,06	6,37	146,941	148,314	-1,373	6,016	5,517	0,936
06.04.2026 23	24,00	44,76	38,72	6,04	149,459	150,815	-1,356	6,016	5,517	0,893
07.04.2026 23	24,00	38,30	34,21	4,09	151,614	153,137	-1,523	6,016	5,517	0,625
08.04.2026 23	24,00	45,11	38,00	7,11	146,344	147,965	-1,620	6,016	5,517	1,039
09.04.2026 23	24,00	46,36	39,14	7,22	145,700	147,319	-1,619	6,016	5,517	1,052
10.04.2026 23	24,00	38,75	33,90	4,85	147,144	148,193	-1,049	6,016	5,517	0,712
11.04.2026 23	24,00	43,34	37,01	6,33	149,744	149,817	-0,073	6,016	5,517	0,948
12.04.2026 23	24,00	43,75	37,39	6,36	150,021	149,799	0,222	6,016	5,517	0,954
13.04.2026 23	24,00	37,99	33,40	4,59	152,445	152,494	-0,048	6,016	5,517	0,697
14.04.2026 23	24,00	37,59	32,95	4,64	150,277	150,326	-0,049	6,016	5,517	0,698
15.04.2026 23	24,00	37,97	33,45	4,52	153,044	153,089	-0,045	6,016	5,517	0,690
16.04.2026 23	24,00	39,86	35,20	4,66	176,314	177,122	-0,807	6,016	5,517	0,834
17.04.2026 23	24,00	29,00	27,39	1,61	92,784	93,461	-0,678	6,016	5,517	0,246
18.04.2026 23	24,00	12,72	13,55	-0,83	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000
Среднее	24,00	43,91	37,83	6,08	146,211	147,187	-0,977	6,016	5,517	0,933
Итого	744,00				4532,526	4562,806	-30,280			28,925

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	153283,509	675024,713	1085,586
18.04.2026	157816,035	679587,519	1114,511

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru