

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Радуга"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 3

Номер прибора: 1902298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	0,00	14,43	14,49	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2025 23	0,00	14,68	14,70	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2025 23	0,00	14,57	14,59	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2025 23	5,95	21,74	20,44	1,30	87,396	86,486	0,910	6,118	5,608	0,250
09.11.2025 23	19,62	49,08	41,97	7,11	193,287	187,865	5,422	6,118	5,608	1,375
10.11.2025 23	9,40	51,34	43,68	7,66	180,019	73,526	106,492	6,118	5,608	1,367
11.11.2025 23	0,00	48,12	41,13	6,99	165,370	0,000	165,370	6,118	5,608	1,154
12.11.2025 23	0,00	46,50	40,11	6,39	165,585	0,000	165,585	6,118	5,608	1,058
13.11.2025 23	0,00	49,89	42,42	7,47	165,128	0,000	165,128	6,118	5,608	1,234
14.11.2025 23	11,17	50,56	42,25	8,31	150,954	66,458	84,495	6,118	5,608	1,243
15.11.2025 23	23,72	47,63	40,01	7,62	147,204	141,217	5,987	6,118	5,608	1,120
16.11.2025 23	23,58	50,22	41,60	8,62	147,025	140,334	6,692	6,118	5,608	1,266
17.11.2025 23	23,72	47,54	40,09	7,45	147,306	141,213	6,093	6,118	5,608	1,097
18.11.2025 23	23,78	46,69	39,51	7,18	147,756	143,327	4,429	6,118	5,608	1,059
Среднее	10,07	39,50	34,07	5,43	121,216	70,030	51,186	6,118	5,608	0,873
Итого	140,93				1697,030	980,426	716,605			12,224

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
05.11.2025	107454,115	104215,803	925,298
18.11.2025	109151,145	105196,229	937,522

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru