

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Радуга"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 3

Номер прибора: 1902298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	23,97	46,97	39,82	7,15	149,226	144,404	4,822	6,118	5,608	1,066
20.11.2025 23	23,82	45,21	38,58	6,63	150,719	145,761	4,959	6,118	5,608	1,000
21.11.2025 23	20,13	42,83	36,60	6,23	150,941	146,152	4,789	6,118	5,608	0,936
22.11.2025 23	23,98	46,49	39,20	7,29	150,539	145,627	4,912	6,118	5,608	1,096
23.11.2025 23	24,00	49,29	40,98	8,31	150,647	145,626	5,021	6,118	5,608	1,250
24.11.2025 23	24,00	53,27	43,58	9,69	150,371	145,078	5,292	6,118	5,608	1,457
25.11.2025 23	24,00	48,91	40,92	7,99	150,671	145,528	5,142	6,118	5,608	1,202
26.11.2025 23	23,95	44,70	38,16	6,54	151,153	146,281	4,872	6,118	5,608	0,987
27.11.2025 23	22,55	51,89	42,63	9,26	150,650	146,121	4,529	6,118	5,608	1,392
28.11.2025 23	23,82	54,53	44,44	10,09	150,163	145,119	5,044	6,118	5,608	1,511
29.11.2025 23	24,00	48,38	40,35	8,03	150,796	145,558	5,239	6,118	5,608	1,211
30.11.2025 23	24,00	45,43	38,40	7,03	151,301	146,267	5,034	6,118	5,608	1,063
01.12.2025 23	24,00	51,48	42,39	9,09	150,594	145,841	4,753	6,118	5,608	1,367
02.12.2025 23	24,00	50,35	42,13	8,22	160,164	154,484	5,680	6,118	5,608	1,305
03.12.2025 23	23,40	47,23	40,21	7,02	166,107	159,951	6,156	6,118	5,608	1,161
04.12.2025 23	18,57	48,40	39,92	8,48	139,220	133,760	5,460	6,118	5,608	1,161
05.12.2025 23	17,43	47,95	38,94	9,01	124,233	119,135	5,098	6,118	5,608	1,118
06.12.2025 23	17,65	50,49	40,07	10,42	124,387	120,176	4,211	6,118	5,608	1,295
07.12.2025 23	17,68	53,54	41,81	11,73	124,208	120,193	4,016	6,118	5,608	1,454
08.12.2025 23	17,65	48,32	38,81	9,51	124,706	120,630	4,076	6,118	5,608	1,184
09.12.2025 23	17,68	47,66	38,36	9,30	124,744	120,949	3,796	6,118	5,608	1,158
10.12.2025 23	17,75	50,75	40,34	10,41	124,472	120,560	3,912	6,118	5,608	1,294
11.12.2025 23	17,75	51,49	40,65	10,84	124,419	120,343	4,076	6,118	5,608	1,345
12.12.2025 23	17,73	45,60	37,28	8,32	124,946	120,795	4,152	6,118	5,608	1,038
13.12.2025 23	17,82	46,06	37,10	8,96	125,021	121,002	4,019	6,118	5,608	1,119
14.12.2025 23	17,80	52,60	40,93	11,67	124,361	120,730	3,631	6,118	5,608	1,448
15.12.2025 23	22,12	51,80	41,76	10,04	149,577	144,681	4,896	6,118	5,608	1,498
16.12.2025 23	23,98	50,81	41,34	9,47	155,089	151,016	4,074	6,118	5,608	1,468
17.12.2025 23	24,00	48,28	39,62	8,66	155,269	150,667	4,602	6,118	5,608	1,343
18.12.2025 23	24,00	52,52	42,61	9,91	155,952	151,501	4,451	6,118	5,608	1,543
Среднее	21,44	49,11	40,26	8,84	142,822	138,131	4,690	6,118	5,608	1,249
Итого	643,23				4284,648	4143,935	140,714			37,472

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.11.2025	109151,145	105196,229	937,522
18.12.2025	113435,793	109340,163	974,994

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru