

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Радуга"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 3

Номер прибора: 1902298

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	18,63	51,47	40,63	10,84	131,874	127,538	4,337	6,118	5,608	1,202
20.03.2026 23	13,85	44,14	35,11	9,03	106,381	103,233	3,148	6,118	5,608	0,832
21.03.2026 23	17,75	49,52	40,12	9,40	124,933	121,164	3,768	6,118	5,608	1,173
22.03.2026 23	17,52	50,62	40,86	9,76	123,688	119,841	3,847	6,118	5,608	1,206
23.03.2026 23	16,67	44,44	36,61	7,83	120,934	117,316	3,618	6,118	5,608	0,892
24.03.2026 23	15,05	45,00	36,10	8,90	128,139	122,976	5,163	6,118	5,608	0,966
25.03.2026 23	18,72	50,90	41,20	9,70	129,989	123,782	6,207	6,118	5,608	1,245
26.03.2026 23	19,70	49,25	40,38	8,87	139,345	133,924	5,421	6,118	5,608	1,237
27.03.2026 23	21,15	51,68	42,22	9,46	138,088	133,510	4,578	6,118	5,608	1,297
28.03.2026 23	21,88	53,05	43,35	9,70	140,009	135,637	4,372	6,118	5,608	1,365
29.03.2026 23	20,08	52,46	42,56	9,90	132,762	127,890	4,872	6,118	5,608	1,313
30.03.2026 23	17,62	44,89	37,03	7,86	125,343	122,125	3,218	6,118	5,608	0,879
31.03.2026 23	20,57	51,37	41,43	9,94	133,051	129,029	4,022	6,118	5,608	1,237
01.04.2026 23	18,40	48,58	39,88	8,70	128,041	123,645	4,396	6,118	5,608	1,111
02.04.2026 23	11,57	40,62	33,23	7,39	94,316	91,080	3,237	6,118	5,608	0,649
03.04.2026 23	17,10	45,80	36,85	8,95	111,076	108,043	3,033	6,118	5,608	0,853
04.04.2026 23	23,88	48,18	40,33	7,85	149,135	145,066	4,069	6,118	5,608	1,170
05.04.2026 23	23,55	45,78	38,79	6,99	149,196	144,854	4,342	6,118	5,608	1,042
06.04.2026 23	17,85	44,44	36,89	7,55	117,708	114,087	3,621	6,118	5,608	0,869
07.04.2026 23	8,78	37,89	30,08	7,81	98,598	95,657	2,941	6,118	5,608	0,424
08.04.2026 23	19,77	46,03	38,16	7,87	149,436	145,744	3,692	6,118	5,608	1,145
09.04.2026 23	23,90	46,24	38,86	7,38	154,419	150,711	3,708	6,118	5,608	1,138
10.04.2026 23	21,10	38,84	33,40	5,44	141,868	137,461	4,406	6,118	5,608	0,756
11.04.2026 23	23,25	43,75	36,85	6,90	150,214	144,461	5,753	6,118	5,608	1,036
12.04.2026 23	23,98	43,77	37,09	6,68	150,813	144,749	6,064	6,118	5,608	1,006
13.04.2026 23	17,85	38,10	32,34	5,76	130,363	126,335	4,028	6,118	5,608	0,701
14.04.2026 23	19,55	37,77	32,84	4,93	151,859	146,950	4,908	6,118	5,608	0,744
15.04.2026 23	17,80	37,73	31,77	5,96	121,451	117,008	4,443	6,118	5,608	0,665
16.04.2026 23	5,52	24,17	22,24	1,93	39,985	38,443	1,543	6,118	5,608	0,161
17.04.2026 23	0,00	16,75	16,80	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
18.04.2026 23	0,00	16,20	16,51	-0,31	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
Среднее	17,19	43,21	35,82	7,38	119,775	115,879	3,895	6,118	5,608	0,913
Итого	533,03				3713,016	3592,259	120,756			28,314

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
19.03.2026	128520,490	124013,718	1120,303
18.04.2026	132233,505	127605,977	1148,617

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru