

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	43,21	34,42	8,79	126,480	127,180	-0,700	6,00	5,50	1,111
20.11.2025 23	24,00	0,00	41,49	33,40	8,09	128,540	129,120	-0,580	6,00	5,50	1,040
21.11.2025 23	24,00	0,00	39,21	31,75	7,46	128,720	129,470	-0,750	6,00	5,50	0,959
22.11.2025 23	24,00	0,00	42,70	33,93	8,77	126,690	127,320	-0,630	6,00	5,50	1,112
23.11.2025 23	24,00	0,00	45,18	35,04	10,14	127,270	127,930	-0,660	6,00	5,50	1,286
24.11.2025 23	24,00	0,00	48,69	37,13	11,56	126,850	127,650	-0,800	6,00	5,50	1,464
25.11.2025 23	24,00	0,00	44,96	35,33	9,63	128,170	129,030	-0,860	6,00	5,50	1,230
26.11.2025 23	24,00	0,00	41,16	33,28	7,88	129,250	130,110	-0,860	6,00	5,50	1,015
27.11.2025 23	24,00	0,00	47,42	36,19	11,23	128,800	129,580	-0,780	6,00	5,50	1,443
28.11.2025 23	24,00	0,00	49,89	37,60	12,29	127,860	128,840	-0,980	6,00	5,50	1,569
29.11.2025 23	24,00	0,00	44,36	34,63	9,73	128,470	129,390	-0,920	6,00	5,50	1,249
30.11.2025 23	24,00	0,00	41,96	33,29	8,67	129,520	130,280	-0,760	6,00	5,50	1,122
01.12.2025 23	24,00	0,00	47,07	36,09	10,98	129,040	129,900	-0,860	6,00	5,50	1,415
02.12.2025 23	24,00	0,00	46,20	35,67	10,53	127,590	128,420	-0,830	6,00	5,50	1,340
03.12.2025 23	24,00	0,00	43,34	33,96	9,38	127,550	128,390	-0,840	6,00	5,50	1,195
04.12.2025 23	24,00	0,00	44,33	34,56	9,77	130,250	131,180	-0,930	6,00	5,50	1,270
05.12.2025 23	24,00	0,00	44,06	34,54	9,52	131,770	132,660	-0,890	6,00	5,50	1,252
06.12.2025 23	24,00	0,00	46,24	35,61	10,63	131,760	132,720	-0,960	6,00	5,50	1,400
07.12.2025 23	24,00	0,00	49,10	37,06	12,04	130,290	131,250	-0,960	6,00	5,50	1,567
08.12.2025 23	24,00	0,00	44,52	34,63	9,89	131,130	132,080	-0,950	6,00	5,50	1,295
09.12.2025 23	24,00	0,00	43,75	34,14	9,61	132,110	133,070	-0,960	6,00	5,50	1,265
10.12.2025 23	24,00	0,00	46,70	35,84	10,86	131,830	132,820	-0,990	6,00	5,50	1,428
11.12.2025 23	24,00	0,00	47,05	35,97	11,08	131,020	132,080	-1,060	6,00	5,50	1,446
12.12.2025 23	24,00	0,00	42,12	33,34	8,78	131,760	132,930	-1,170	6,00	5,50	1,153
13.12.2025 23	24,00	0,00	42,04	32,82	9,22	132,770	133,760	-0,990	6,00	5,50	1,221
14.12.2025 23	24,00	0,00	48,25	36,20	12,05	131,960	132,970	-1,010	6,00	5,50	1,585
15.12.2025 23	24,00	0,00	47,53	35,64	11,89	128,730	129,720	-0,990	6,00	5,50	1,529
16.12.2025 23	24,00	0,00	46,59	35,03	11,56	128,590	129,680	-1,090	6,00	5,50	1,484
17.12.2025 23	24,00	0,00	44,15	33,63	10,52	129,610	130,490	-0,880	6,00	5,50	1,361
18.12.2025 23	24,00	0,00	48,25	35,92	12,33	129,260	130,210	-0,950	6,00	5,50	1,591
Среднее	24,00	0,00	45,05	34,89	10,16	129,455	130,341	-0,886	6,00	5,50	1,313
Итого	720,00	0,00				3883,640	3910,230	-26,590			39,397

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	15424,140	15585,530	207,100	12616,00	0,00
18.12.2025	19307,780	19495,760	246,497	13336,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru