

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 6

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00049147

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	47,43	30,99	16,44	66,520	67,460	-0,940	0,59	0,54	1,090
20.03.2026 23	24,00	0,00	40,17	28,10	12,07	68,060	68,960	-0,900	0,59	0,54	0,821
21.03.2026 23	24,00	0,00	45,30	30,01	15,29	67,050	67,960	-0,910	0,59	0,54	1,024
22.03.2026 23	24,00	0,00	46,54	30,71	15,83	66,390	67,260	-0,870	0,59	0,54	1,050
23.03.2026 23	24,00	0,00	41,01	28,75	12,26	66,560	67,560	-1,000	0,59	0,54	0,816
24.03.2026 23	24,00	0,00	40,78	28,06	12,72	66,990	67,860	-0,870	0,59	0,54	0,852
25.03.2026 23	24,00	0,00	46,75	30,57	16,18	65,200	66,160	-0,960	0,59	0,54	1,053
26.03.2026 23	24,00	0,00	44,65	29,59	15,06	64,200	65,060	-0,860	0,59	0,54	0,965
27.03.2026 23	24,00	0,00	47,41	30,59	16,82	63,920	64,860	-0,940	0,59	0,54	1,070
28.03.2026 23	24,00	0,00	48,60	31,53	17,07	63,960	64,660	-0,700	0,59	0,54	1,092
29.03.2026 23	24,00	0,00	47,85	31,76	16,09	64,000	64,960	-0,960	0,59	0,54	1,027
30.03.2026 23	24,00	0,00	41,86	34,10	7,76	129,540	130,560	-1,020	0,59	0,54	1,006
31.03.2026 23	24,00	0,00	47,18	37,57	9,61	148,330	149,600	-1,270	0,59	0,54	1,424
01.04.2026 23	24,00	0,00	44,59	36,10	8,49	148,580	149,890	-1,310	0,59	0,54	1,262
02.04.2026 23	24,00	0,00	37,42	31,85	5,57	150,260	151,690	-1,430	0,59	0,54	0,836
03.04.2026 23	24,00	0,00	42,24	34,78	7,46	150,490	151,830	-1,340	0,59	0,54	1,121
04.04.2026 23	24,00	0,00	44,12	35,50	8,62	146,340	147,730	-1,390	0,59	0,54	1,260
05.04.2026 23	24,00	0,00	41,91	34,32	7,59	146,400	147,670	-1,270	0,59	0,54	1,109
06.04.2026 23	24,00	0,00	40,97	33,98	6,99	149,900	151,270	-1,370	0,59	0,54	1,046
07.04.2026 23	24,00	0,00	35,31	30,58	4,73	151,080	152,620	-1,540	0,59	0,54	0,716
08.04.2026 23	24,00	0,00	41,85	33,60	8,25	146,560	147,800	-1,240	0,59	0,54	1,207
09.04.2026 23	24,00	0,00	42,58	34,38	8,20	146,150	147,390	-1,240	0,59	0,54	1,196
10.04.2026 23	24,00	0,00	35,75	30,07	5,68	145,720	146,970	-1,250	0,59	0,54	0,828
11.04.2026 23	24,00	0,00	40,02	32,45	7,57	144,500	145,710	-1,210	0,59	0,54	1,095
12.04.2026 23	24,00	0,00	40,29	32,76	7,53	145,080	146,060	-0,980	0,59	0,54	1,094
13.04.2026 23	24,00	0,00	35,05	29,47	5,58	148,140	149,340	-1,200	0,59	0,54	0,825
14.04.2026 23	24,00	0,00	34,73	29,16	5,57	145,950	147,130	-1,180	0,59	0,54	0,811
15.04.2026 23	24,00	0,00	34,86	29,49	5,37	149,460	150,610	-1,150	0,59	0,54	0,805
16.04.2026 23	24,00	0,00	31,21	26,94	4,27	49,670	49,940	-0,270	0,59	0,54	0,211
17.04.2026 23	24,00	0,00	17,07	16,93	0,14	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
18.04.2026 23	24,00	0,00	16,62	16,49	0,13	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	40,07	30,68	9,39	105,323	106,341	-1,018	0,59	0,54	0,926
Итого	744,00	0,00				3265,000	3296,570	-31,570			28,712

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	32949,820	33288,960	398,992	15496,00	0,00
18.04.2026	36214,820	36585,530	427,704	16240,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru