

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Номер прибора: 1209087

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
05.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.2025 11	24,21	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000
09.11.2025 23	36,77	13,28	0,000	13,64	0,000	-0,36	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	52,39	42,689	45,93	42,580	6,46	0,109	0,276
11.11.2025 23	24,00	47,44	138,111	43,58	137,629	3,86	0,482	0,533
12.11.2025 23	24,00	45,44	139,054	42,11	138,544	3,33	0,510	0,465
13.11.2025 23	24,00	48,45	139,244	44,54	138,755	3,91	0,489	0,546
14.11.2025 23	24,00	49,74	146,771	45,90	146,256	3,84	0,515	0,566
15.11.2025 23	24,00	46,72	152,279	43,68	151,714	3,04	0,565	0,465
16.11.2025 23	24,00	49,23	151,929	45,63	151,423	3,60	0,506	0,548
17.11.2025 23	24,00	46,67	152,260	43,72	151,727	2,95	0,533	0,451
18.11.2025 23	24,00	45,74	152,368	42,65	151,855	3,09	0,513	0,473
Среднее	19,78	40,46	86,765	37,40	86,463	3,07	0,302	0,309
Итого	276,99		1214,705		1210,483		4,222	4,323

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
05.11.2025			
18.11.2025	45054,072	40476,288	153,355

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru