

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Номер прибора: 1209087

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.11.2025 23	24,00	46,22	153,553	43,27	153,028	2,95	0,525	0,455
20.11.2025 23	24,00	44,22	154,951	41,44	154,416	2,78	0,535	0,434
21.11.2025 23	24,00	41,75	155,210	39,00	154,676	2,75	0,534	0,428
22.11.2025 23	24,00	45,67	155,125	42,67	154,600	3,00	0,525	0,467
23.11.2025 23	24,00	48,08	154,923	44,70	154,414	3,38	0,509	0,527
24.11.2025 23	24,00	52,15	154,470	48,19	153,980	3,96	0,490	0,614
25.11.2025 23	24,00	48,04	154,774	44,80	154,258	3,24	0,516	0,502
26.11.2025 23	24,00	44,11	155,111	41,39	154,577	2,72	0,534	0,423
27.11.2025 23	24,00	50,51	154,427	46,39	153,957	4,12	0,470	0,637
28.11.2025 23	24,00	53,22	154,331	48,76	153,868	4,46	0,463	0,690
29.11.2025 23	24,00	47,38	154,993	43,96	154,490	3,42	0,503	0,530
30.11.2025 23	24,00	44,97	155,076	42,03	154,564	2,94	0,512	0,457
01.12.2025 23	24,00	50,26	154,283	46,60	153,803	3,66	0,480	0,566
02.12.2025 23	24,00	49,34	153,470	45,80	152,986	3,54	0,484	0,546
03.12.2025 23	24,00	46,20	152,977	42,99	152,482	3,21	0,495	0,493
04.12.2025 23	24,00	47,32	155,634	43,93	155,137	3,39	0,497	0,528
05.12.2025 23	24,00	47,11	157,528	43,84	157,013	3,27	0,515	0,518
06.12.2025 23	24,00	49,44	157,236	45,83	156,711	3,61	0,525	0,568
07.12.2025 23	24,00	52,46	157,121	48,31	156,627	4,15	0,494	0,653
08.12.2025 23	24,00	47,52	157,668	44,23	157,136	3,29	0,532	0,520
09.12.2025 23	24,00	46,67	157,626	43,37	157,096	3,30	0,530	0,522
10.12.2025 23	24,00	49,91	157,262	46,29	156,748	3,62	0,514	0,571
11.12.2025 23	24,00	50,20	157,367	46,54	156,852	3,66	0,515	0,577
12.12.2025 23	24,00	45,15	157,835	42,33	157,284	2,82	0,551	0,449
13.12.2025 23	24,00	44,60	157,816	41,51	157,288	3,09	0,528	0,490
14.12.2025 23	24,00	51,50	157,125	47,38	156,624	4,12	0,501	0,649
15.12.2025 23	24,00	50,76	154,840	46,71	154,343	4,05	0,497	0,629
16.12.2025 23	24,00	49,79	152,131	45,94	151,679	3,85	0,452	0,586
17.12.2025 23	24,00	47,11	151,344	43,56	150,874	3,55	0,470	0,539
18.12.2025 23	24,00	51,66	153,770	47,57	153,290	4,09	0,480	0,631
Среднее	24,00	48,11	155,333	44,64	154,827	3,47	0,506	0,540
Итого	720,01		4659,977		4644,801		15,176	16,199

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.11.2025	45054,072	40476,288	153,355
18.12.2025	49714,049	45121,089	169,554

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru