

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: МБДОУ ДС №5 "Чайка"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Кривенковское, ул. Зеленая, д. 8

Номер прибора: 1209087

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
19.03.2026 23	24,00	50,34	155,714	47,35	159,038	2,99	-3,324	0,469
20.03.2026 23	24,00	43,51	159,576	41,21	163,022	2,30	-3,446	0,372
21.03.2026 23	24,00	48,44	156,911	45,70	160,546	2,74	-3,635	0,433
22.03.2026 23	24,00	49,56	155,011	46,67	158,766	2,89	-3,755	0,452
23.03.2026 23	24,00	43,51	155,257	41,41	159,176	2,10	-3,919	0,332
24.03.2026 23	24,00	44,36	154,814	41,83	158,881	2,53	-4,067	0,395
25.03.2026 23	24,00	49,84	150,881	46,75	154,983	3,09	-4,102	0,471
26.03.2026 23	24,00	48,36	147,965	45,23	152,166	3,13	-4,201	0,473
27.03.2026 23	24,00	50,55	147,800	47,37	152,199	3,18	-4,399	0,474
28.03.2026 23	24,00	51,96	147,227	48,56	151,816	3,40	-4,589	0,504
29.03.2026 23	24,00	51,56	147,956	48,07	152,743	3,49	-4,787	0,520
30.03.2026 23	24,00	43,86	145,097	41,54	149,927	2,32	-4,830	0,343
31.03.2026 23	24,00	50,42	143,389	46,99	148,282	3,43	-4,893	0,494
01.04.2026 23	24,00	47,64	143,515	44,65	148,576	2,99	-5,061	0,430
02.04.2026 23	24,00	39,77	147,485	37,92	152,883	1,85	-5,398	0,275
03.04.2026 23	24,00	44,91	144,626	42,59	149,950	2,32	-5,324	0,338
04.04.2026 23	24,00	47,26	140,607	44,33	145,912	2,93	-5,305	0,416
05.04.2026 23	24,00	44,88	140,572	42,39	146,031	2,49	-5,459	0,353
06.04.2026 23	24,00	43,41	143,629	41,21	149,352	2,20	-5,723	0,317
07.04.2026 23	24,00	37,39	146,368	35,91	152,409	1,48	-6,041	0,219
08.04.2026 23	24,00	45,12	140,244	42,08	146,061	3,04	-5,817	0,431
09.04.2026 23	24,00	45,22	139,647	42,48	145,566	2,74	-5,919	0,388
10.04.2026 23	24,00	38,07	139,035	36,25	145,122	1,82	-6,087	0,256
11.04.2026 23	24,00	42,83	137,741	40,28	143,803	2,55	-6,062	0,356
12.04.2026 23	24,00	42,85	138,015	40,44	144,176	2,41	-6,161	0,334
13.04.2026 23	24,00	37,27	140,707	35,57	147,143	1,70	-6,436	0,244
14.04.2026 23	24,00	36,96	138,847	35,23	145,264	1,73	-6,417	0,245
15.04.2026 23	24,00	36,93	141,835	35,38	148,465	1,55	-6,630	0,222
16.04.2026 23	24,00	39,88	170,856	38,23	178,903	1,65	-8,047	0,283
17.04.2026 23	24,00	33,15	82,756	32,47	86,800	0,68	-4,044	0,057
18.04.2026 23	24,00	15,44	0,000	17,78	0,000	-2,34	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,40	140,132	41,09	145,096	2,30	-4,964	0,352
Итого	744,00		4344,083		4497,961		-153,878	10,897

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
19.03.2026	60335,711	55770,978	211,927
18.04.2026	64679,794	60268,939	222,824

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru