

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2025 по 24.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2025 23	24,00	0,00	17,75	17,66	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2025 23	24,00	0,00	17,52	17,44	0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.11.2025 23	24,00	0,00	17,40	17,34	0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
04.11.2025 23	24,00	0,00	17,46	17,39	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
05.11.2025 23	24,00	0,00	17,58	17,49	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	17,61	17,54	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	17,69	17,58	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	17,94	17,81	0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	18,08	17,96	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	18,05	17,96	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	18,00	17,89	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	18,02	17,91	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	17,90	17,81	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	48,70	39,14	9,56	18,570	15,310	3,260	6,00	5,50	0,174
15.11.2025 23	24,00	0,00	57,80	48,64	9,16	102,520	82,790	19,730	6,00	5,50	0,938
16.11.2025 23	24,00	0,00	51,39	43,30	8,09	94,170	51,470	42,700	6,00	5,50	0,753
17.11.2025 23	24,00	0,00	52,13	44,44	7,69	53,380	43,290	10,090	6,00	5,50	0,410
18.11.2025 23	24,00	0,00	52,22	45,92	6,30	124,680	103,570	21,110	6,00	5,50	0,786
19.11.2025 23	24,00	0,00	52,15	46,44	5,71	140,660	115,600	25,060	6,00	5,50	0,802
20.11.2025 23	24,00	0,00	53,67	45,78	7,89	96,650	78,600	18,050	6,00	5,50	0,761
21.11.2025 23	24,00	0,00	48,75	40,63	8,12	70,210	56,960	13,250	6,00	5,50	0,567
22.11.2025 23	24,00	0,00	44,30	38,67	5,63	89,850	72,880	16,970	6,00	5,50	0,504
23.11.2025 23	24,00	0,00	49,37	44,15	5,22	132,880	108,940	23,940	6,00	5,50	0,690
24.11.2025 23	24,00	0,00	50,85	45,09	5,76	98,840	81,340	17,500	6,00	5,50	0,572
Среднее	24,00	0,00	33,01	29,67	3,35	42,600	33,781	8,819	6,00	5,50	0,290
Итого	576,00	0,00				1022,410	810,750	211,660			6,957

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru