

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, пер. Горный, д. 1

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2025 23	24,00	0,00	50,79	45,16	5,63	103,870	85,810	18,060	0,59	0,54	0,584
26.11.2025 23	24,00	0,00	45,66	41,36	4,30	143,970	116,890	27,080	0,59	0,54	0,620
27.11.2025 23	24,00	0,00	49,48	44,29	5,19	138,520	109,390	29,130	0,59	0,54	0,720
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,46	46,31	6,15	103,030	81,690	21,340	0,59	0,54	0,633
29.11.2025 23	24,00	0,00	48,67	43,48	5,19	126,080	101,900	24,180	0,59	0,54	0,654
30.11.2025 23	24,00	0,00	50,85	45,22	5,63	96,820	78,020	18,800	0,59	0,54	0,548
01.12.2025 23	24,00	0,00	49,61	44,44	5,17	150,440	122,730	27,710	0,59	0,54	0,774
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,19	46,31	5,88	146,630	119,930	26,700	0,59	0,54	0,862
03.12.2025 23	24,00	0,00	56,00	49,28	6,72	143,730	119,260	24,470	0,59	0,54	0,964
04.12.2025 23	24,00	0,00	57,97	50,92	7,05	141,370	118,130	23,240	0,59	0,54	0,995
05.12.2025 23	24,00	0,00	56,42	49,58	6,84	134,780	111,650	23,130	0,59	0,54	0,921
06.12.2025 23	24,00	0,00	53,56	47,60	5,96	132,660	109,460	23,200	0,59	0,54	0,788
07.12.2025 23	24,00	0,00	55,55	49,18	6,37	147,320	120,930	26,390	0,59	0,54	0,936
08.12.2025 23	24,00	0,00	57,43	49,61	7,82	115,570	94,340	21,230	0,59	0,54	0,906
09.12.2025 23	24,00	0,00	53,35	47,37	5,98	128,340	104,890	23,450	0,59	0,54	0,766
10.12.2025 23	24,00	0,00	53,02	47,28	5,74	145,860	121,410	24,450	0,59	0,54	0,837
11.12.2025 23	24,00	0,00	58,40	51,29	7,11	146,160	120,900	25,260	0,59	0,54	1,036
12.12.2025 23	24,00	0,00	61,05	53,50	7,55	146,490	120,510	25,980	0,59	0,54	1,102
13.12.2025 23	24,00	0,00	62,16	54,08	8,08	145,170	120,160	25,010	0,59	0,54	1,170
14.12.2025 23	24,00	0,00	61,33	53,28	8,05	146,560	119,500	27,060	0,59	0,54	1,174
15.12.2025 23	24,00	0,00	65,66	56,57	9,09	146,790	118,430	28,360	0,59	0,54	1,330
16.12.2025 23	24,00	0,00	59,38	51,85	7,53	139,140	109,760	29,380	0,59	0,54	1,051
17.12.2025 23	24,00	0,00	56,27	49,32	6,95	150,900	115,410	35,490	0,59	0,54	1,047
18.12.2025 23	24,00	0,00	58,56	50,48	8,08	95,680	73,230	22,450	0,59	0,54	0,776
19.12.2025 23	24,00	0,00	56,38	49,35	7,03	149,660	115,790	33,870	0,59	0,54	1,051
20.12.2025 23	24,00	0,00	55,90	49,15	6,75	151,060	116,100	34,960	0,59	0,54	1,019
Среднее	24,00	0,00	55,31	48,70	6,61	135,254	109,470	25,784	0,59	0,54	0,895
Итого	624,00	0,00				3516,600	2846,220	670,380			23,264

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.11.2025	37134,880	38739,480	248,887	13365,80	4,25
20.12.2025	40651,480	41585,700	272,151	13989,80	4,25

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru