

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2025 по 24.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: с. Кроянское, ул. Шаумяна, д. 2В

Номер прибора: 94302

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2025 23	24,00	0,00	16,13	15,70	0,43	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
02.11.2025 23	24,00	0,00	15,88	15,40	0,48	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
03.11.2025 23	24,00	0,00	15,84	15,32	0,52	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
04.11.2025 23	24,00	0,00	16,04	15,52	0,52	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
05.11.2025 23	24,00	0,00	16,46	15,90	0,56	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	16,61	16,01	0,60	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	16,73	16,06	0,67	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	17,38	16,53	0,85	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	17,25	16,63	0,62	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	17,03	16,53	0,50	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	16,76	16,29	0,47	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	17,08	16,59	0,49	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	17,07	16,62	0,45	0,000	0,000	0,000	6,00	6,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	46,57	46,38	0,19	30,130	30,150	-0,020	6,00	6,50	0,003
15.11.2025 23	24,00	0,00	58,34	58,25	0,09	138,410	138,410	0,000	6,00	6,50	0,014
16.11.2025 23	24,00	0,00	52,08	51,97	0,11	127,950	127,950	0,000	6,00	6,50	0,014
17.11.2025 23	24,00	0,00	55,12	54,98	0,14	27,550	27,540	0,010	6,00	6,50	0,005
18.11.2025 23	24,00	0,00	19,44	18,98	0,46	0,010	0,020	-0,010	6,00	6,50	0,000
19.11.2025 23	24,00	0,00	49,89	44,90	4,99	90,480	90,480	0,000	6,00	6,50	0,449
20.11.2025 23	24,00	0,00	54,32	49,02	5,30	220,180	220,180	0,000	6,00	6,50	1,160
21.11.2025 23	24,00	0,00	49,50	45,32	4,18	220,900	220,900	0,000	6,00	6,50	0,919
22.11.2025 23	24,00	0,00	44,39	40,51	3,88	181,930	181,930	0,000	6,00	6,50	0,701
23.11.2025 23	24,00	0,00	49,82	44,36	5,46	158,270	158,270	0,000	6,00	6,50	0,858
24.11.2025 23	24,00	0,00	51,32	45,35	5,97	116,710	116,670	0,040	6,00	6,50	0,694
Среднее	24,00	0,00	31,13	29,55	1,58	54,688	54,688	0,001	6,00	6,50	0,201
Итого	576,00	0,00				1312,520	1312,500	0,020			4,817

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
01.11.2025	41769,990	41752,490	280,274	9216,00	0,00
24.11.2025	43082,510	43064,990	285,091	9792,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru